

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Praha venkov - JIH  
dopravní inspektorát  
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Č. j. KRPS-195768-1/ČJ-2021-011406

Mnichovice 27. srpna 2021  
Počet stran: 1

Paní  
Radana Rulř Šafránková  
Alřova 801/18  
251 01 Říčany

**Vřestary u Říčán rekonstrukce ul. Říčanská - Mnichovická**

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán dle ř 16 odst. 2 písm. b) zákona ř. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaří řádosti a předložené projektové dokumentace pro stavební povolení na výře uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném místním řetření vydává následující stanovisko.

Obsahem předložené projektové dokumentace je akce: Vřestary u Říčán rekonstrukce ul. Říčanská - Mnichovická.

DI Praha venkov - JIH má k předmětné akci následující připomínky:

V prostoru zastávek BUS na silnici III/1012 u křiřžovatky s ul. Jaroslava Bařchy se nachází přechod pro chodce. Tento bude nahrazen místem pro přecházení. Z PD není zřejmé, zda v tomto místě jsou dodrženy rozhledové poměry dle příslušných ČSN včetně vzdálenosti místa pro přecházení od zastávky BUS.

V návrhu místa pro přecházení se nenachází řádčné veřejné osvětlení. Z hlediska přecházejících chodců je toto nevhodné, jelikoř řidiči vozidel nejsou schopny přecházející chodce např. za snížené viditelnosti včas reagovat.

S odkazem na TKP 15 průtahy komunikací musí být osvětleny.

K návrhu přechodného značení sdělujeme, ře návrh objízdné trasy má vést po komunikaci ul. Strančická a Hrdinů. Křiřžovatka těchto komunikací v obci Strančice je nepřehledná.

Vyřizuje:  
por. Ing. Milan Nerad

npor. Bc. Pavel Bouček  
vedoucí DI Praha venkov - JIH

npor. Ing. Tomáš DEMUTH  
komisař 301 670