


NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ AKCEPTUJE ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍMACÍHO VEDENÍ KTERÝ NELZE POSUZOVAT DLE AKTUÁLNÍCH ČSN/ČSN EN 62 305

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT!

POZNÁMKA

ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4 BUDE ULOŽEN DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ - HL. ULOŽENÍ CCA 5CM OD SPODNÍHO LÍCE. V MÍSTĚ SVODU BUDE NA PÁSEK FeZn 30/4 NAVAŘEN DRÁT FeZn prům. 10 A VYTAŽEN 2 M NAD TERÉN / DO ZKUŠEBNÍ SVORKY /. DÁLE BUDE PŘIPRAVEN VÝVOD PRO SBĚRNICI HL. POSPOJOVÁNÍ / PŘÍPOJNICE K 9259/Z / 0,5 M NAD TERÉN Z FeZn prům. 10. VEŠKERÉ SPOJE A VÝVODY NAD TERÉN / 10CM / BUDOU IZOLOVÁNY ASFALTOVOU SMĚSÍ.

V OBJEKTU BUDOU OSAZENY SVODIČE PŘEPĚTÍ TYPU B A C. Lokálními svodiči přepětí musí být také vybavena veškerá zařízení el. zařízení umístěná na střešní kci / vpustě, VZT, atd. /.

AUTORSKÝ NÁVRH		PROJEKTANT SPECIALISTA		<div> PR O J E K T A N T S A P A Ř I K O V A 177, M L A D Á B O L E S L A V</div>	
		Petr Odnoha IČO 620 10 093 Viničná 18, 293 01 Mladá Boleslav m>775135151 t>326735391 e>odnoha@prozis.cz			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	MLADÁ BOLESLAV	DATUM:	03/2023
INVESTOR:	CENTRUM 83, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VÁCLAVKOVA 950, 29301 MLADÁ BOLESLAV			STUPEŇ:	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
NÁZEV AKCE:	PŘÍSTAVBA VÝTAHU SE STAV. ÚPRAVAMI PAVILONŮ Č.5 A 6, UL. VÁCLAVKOVA 950 MLADÁ BOLESLAV			MĚŘÍTKO:	1:50
				ZAK. ČÍSLO:	
				FORMÁT:	4x A4
OBSAH VÝKRESU: DISPOZICE 2. NP.				ELEKTROINSTALACE	
				PROFESE: D1.4.el	ČÍSLO VÝKRESU: 5