

Voda je život, chraňme ji!®

Petr Navrátil
Pod Koupalištěm 721
293 06 Kosmonosy

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
1739/23/Fi I.

Vyřizuje/linka
Filipová/247

Ml. Boleslav
14.6.2023

Mladá Boleslav, ul. Václavkova, parc.č. 501/3, st.p. 5284, 5285, přístavba výtahu se stavebními úpravami pavilonů 5 a 6 (č.p. 950) – vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

inv.: CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb, Václavkova 950, Mladá Boleslav

Na výše uvedených pozemcích se nenacházejí žádná vodohospodářská zařízení ve správě naší a.s.

Areál (č.p. 951) je zásobován pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky, splaškové vody jsou odváděny kanalizační přípojkou do splaškové kanalizace. Účet vodného a stočného je zaveden.

V rámci stavebních úprav upozorňujeme na nutnost provést **opravu či výměnu vodovodní a kanalizační přípojky** v případě, že jsou v **nevyhovujícím technickém stavu**. Tím je míněna především jejich netěsnost, provozní nespolehlivost, statické porušení či použitý nevyhovující materiál. Přípojky musí splňovat požadavky ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a technické podmínky naší a.s.

- Z důvodu kolize nové přístavby s trasou vodovodní přípojky bude vodoměrná sestava přesunuta z objektu do nové vodoměrné šachty umístěné max. 1,0 m za hranicí pozemku investora. Šachta bude provedena jako betonová monolitická nebo plastová (materiál PP, dno a strop o síle 15mm, obvod o síle stěny 8mm, vyztužená nebo obetonovaná) **minimální vnitřní rozměr šachty musí být 900 x 1200 mm nebo o průměru 1200 mm.**

Šachta bude voděodolná a **statická stabilita doložená statickým posouzením ověřeným akreditovanou zkušebnou**. Světlá výška (bez vstupního komínku) musí být 1200 mm. Vstupní otvor min. 600 x 600 mm (600 mm), poklop dešťojistý (hmotnost poklopu max. 20 kg). V prostoru vstupního komínu budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty budou použita oplastovaná kramlová stupadla nebo pevně ukotvený korozivzdorný žebřík. V případě výskytu spodní vody musí mít šachta provedena opatření proti vztlaku (vyplavání).

- S použitím navržené šachty Bazénplast SŠ150 souhlasíme.

Upozorňujeme investora, že pokud bude použita vodoměrná šachta jiného rozměru nebo staticky nevhodného (neschváleného) typu, která ohrozí bezpečnost vstupujících osob, nebude objekt napojen na vodovod, resp. nebude umožněna dodávka vody do objektu.

Vodoměrná sestava nesmí v žádném případě zasahovat do prostoru vstupu a musí být chráněn proti mrazu.

- Montážní práce na přesunutí vodoměru a kontrolu technického stavu vodovodní přípojky je možno dohodnout s vedoucím provozu vodovodů v Mladé Boleslavi (Ing. Doškář, tel. 326 376 115, pdoskar@vakmb.cz).
- Kontrolu technického stavu kanalizační přípojky lze objednat u vedoucího úseku kanalizace v Mladé Boleslavi – Podlážkách, Ing. Eckerta (tel. 326 376 206, jeckert@vakmb.cz). Pokud bude kanalizační přípojka vykazovat nějaké nejasnosti, může být vyžadována kamerová prohlídka přípojky s místem napojení na stoku. Přípojka musí být ukončena revizní šachtou o vnitřním průměru min. 800 mm s průběžným žlábkem. Šachta musí být volně přístupná, aby mohla být prováděna údržba a případné strojní čištění přípojky.
- Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu. Kvalita vypouštěných odpadních vod musí odpovídat hodnotám kanalizačního řádu.
- Nové domovní rozvody vody musí být napojeny za fakturačním vodoměrem, který je umístěn v objektu.

Požární zabezpečení objektu z hlediska vnějších odběrních míst je zajištěno ze zdroje požární vody Jičínská – ul. Kollárova parc.č. 1034/20 (u koupaliště).

Do kanalizace budou odváděny pouze vody splaškové. Vody balastní nebo drenážní a dešťové vody ze zpevněných ploch a střech vč. doplňkových staveb nesmí být vypouštěny do kanalizace (ani přes bezpečnostní přepady či řízené odtoky), musí být odstraňovány jiným způsobem (řešeno vsakem).

Žádáme investora, aby v dostatečném předstihu oznámil naší společnosti záměr zahájit užívání stavby (podal žádost o vyjádření). Dovolujeme si požádat stavební úřad o přizvání na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.


Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 82**

Ing. František Klouček
výrobní náměstek


v. z. Ing. Michaela Gerneriová
vedoucí oddělení TPC

Obdrží: P 02, P 07

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz