



POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
E-MAIL: pvl@pvl.cz  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5  
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

**PPU spol. s r.o.**  
**Ing. Tomáš Vejražka**  
**Vyžlovská 2243/36**  
**100 00 PRAHA 10**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
**D2022/098/22.2.2022**

NAŠE ZNAČKA  
**PVL-14802/2022/240-Ka**  
**PVL-8260/2020/SP**

VYŘIZUJE/LINKA  
**Ing. L. Kaufmannová / 213**  
**Bc. R. Pawinger /284, E. Honsová /219**

DATUM  
**4.8.2022**

**VĚC: Cyklostezka Zdiby-Brnky – Klecany - I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření správce toku a účastníka řízení**

Obec: **Zdiby, Klecany**

Kraj: **Středočeský**

Č.h.p.: **1-12-02-0150-0-00**

K.ú.: **Brnky, Klecany**

Vodoprávní úřad: **Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**

Vodní útvar: **DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy**

Dopisem doručeným dne 23.2.2022, s přiděleným č.j. PVL-14294/2022, jste nám předložil výše uvedený záměr. Žádost v příloze DUSP „Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ z 12/2021, zakázkové číslo 6655-2147, kterou jste vypracovali v prosinci 2021. Investorem je KSÚS Středočeského kraje.

Předmětem záměru je nový (samostatný) úsek cyklostezky EuroVelo 7, vedené v údolí Vltavy. Stavba řeší odvedení cyklistů a pěších z úzké místní komunikace ulic. Nábřežní a Povltavská.

Navržená cyklostezka o celkové délce 656,4 m a šířce 3,0 m vede odděleně od vozovky v ulici Nábřežní v k.ú. Brnky a Povltavská v k.ú. Klecany po její západní straně, jako samostatná komunikace v pásu zeleně. Cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku na jihu a na severu se napojuje na ulici Povltavská. Cyklostezka je navržena s konstrukcí s asfaltovým krytem, odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu a následně do Vltavy. V Povltavské ulici bude kvůli vedení cyklistů ve vozovce, vozovka na východní straně lokálně rozšířena na šířku min 5,0 m v délce 116,5 m. U objektů kanalizace bude provedeno odkopání stávajícího terénu a podél objektu bude osazena palisáda. Výškový návrh cyklostezky (nivelata) vychází ze stávajícího terénu a vozovky.

Místo stavby se nachází na pravém břehu řeky Vltavy cca v úseku ř. km 37,65÷38,30 ve stanoveném záplavovém území Q<sub>5L</sub> a v aktivní zóně záplavového území. Z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe se nachází v území s vysokým povodňovým ohrožením

Konkrétně se jedná o území široké cca 10-25 m, které leží mezi korytem Vltavy a vozovkou místní komunikace, která v obci Zdiby nese název Nábřežní a ve městě Klecany Povltavská. Území je zatravněné, s náletem vzrostlých stromů (vrba bílá, javor klen, bříza bělokorá) a jsou zde vedeny inženýrské sítě.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nedosažení dobrého stavu a ekologický poškozený) a ve vodním útvaru podzemních vod 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický nevyhovující a kvantitativní částečně nevyhovující).



V dané věci v rámci předprojektové přípravy stavby jsme vydali dne 25.2.2022 vyjádření správce povodí a účastníka řízení naší zn. PVL-83638/2021/240-Ka s předběžnými připomínkami.

- 2 -

Ke zn. PVL-14802/2022/240-Ka

Záměr se dotýká našich zájmů jako správce významného vodního toku Vltavy a organizace s právem hospodařit k trasou dotčeným pozemkům p.č. 145 a 167 v k.ú. Brnky ve vlastnictví státu.

**I.** Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**A.** Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**B.** Z hlediska zájmů daných plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

**C.** Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání. Stavbou nesmí být narušena břehová navigace, respektive kamenná dlažba s vyklínováním. Případně poškození břehového opevnění bude opraveno v původní konstrukci.

2) Odvodnění stezky bude navrženo a provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám (erozi) na přilehlých pozemcích a následně na korytě Vltavy (břehovém opevnění).

3) Povodí Vltavy, státní podnik nezodpovídá za škody na stavbě způsobené chodem velkých vod. Stavebník bere na vědomí rizika spojená s výstavbou v záplavovém území a jeho aktivní zóně.

4) Havarijní plán pro stavbu – doplnit kontakt na havarijního technika ZDV – Ing. Jitka Kotelenská – 722457895 (jitka.kotelenska@pvl.cz **Chyba! Odkaz není platný.**).

5) Povodňový plán pro stavbu - opravit bod 4.b – Vltava - Průtok při největší známé povodni  $Q_{max}$  (m<sup>3</sup>/s) – je znám!; Přemyšlenský potok  $Q_{max}$  5160 m<sup>3</sup>/s? Chybí místo rozhodného vodočtu pro SPA – doplnit. SPA pro stavbu by měly vycházet z kapacity koryta Vltavy v místě stavby – doplnit konzumpční křivku v ř. km 38,2 a opravit SPA. II. SPA chybně uveden stav 223 cm má být 224 cm, doplnit situaci ZÚ Vltavy, doplnit spojení na (Centrální vodohospodářský dispečink, úsekového technika a VD Klecany), doplnit PK stavby.

6) Zahájení a ukončení stavby nám bude v předstihu oznámeno - úsekovému technikovi – Bc. Richard Pawinger, tel. 728063215, richard.pawinger@pvl.cz. Při ukončení stavby nám bude předána dokumentace skutečného provedení.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

**II.** Jako správce Vltavy a organizace s právem hospodařit k pozemkům p.č. 145 a 167 v k.ú. Brnky dotčeným stavbou (trvalý a dočasný zábor), vydává Povodí Vltavy, státní podnik k dané věci jako účastník řízení následující

#### **v y j á d ř e n í :**



Souhlasíme s uvedeným záměrem „Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřeží)“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

7) Budou splněny podmínky uvedené v části I.

- 3 -

Ke zn. PVL-14802/2022/240-Ka

8) Cyklostezku nebude po dokončení provozovat Povodí Vltavy, státní podnik

9) Provozovatel cyklostezky bude na své náklady udržovat i okolní pozemky do vzdálenosti 2m od cyklostezky (sekání trávy, úklid odpadků, likvidace náletové vegetace apod. Provozovatel bude odpovědný za bezpečnost uživatelů cyklostezky v rozsahu stavby samotné a koridoru vymezeném k údržbě.

10) Pro údržbu břehu Vltavy bude umožněn naší organizaci průjezd po cyklostezce, a to pro osobní automobily, nákladní automobily (do 24 t) a traktory (sekání trávy), cyklostezka musí být navržena na toto zatížení.

11) V záplavovém území Vltavy nebudou žádné skládky odplavitelných materiálů nebo závadných látek ani mezideponie stržené ornice.

12) Zástupce státního podniku Povodí Vltavy bude přizván vždy na předání staveniště, KD stavby, a přejímku stavby.

13) V případě kácení na pozemcích ve správě státního podniku Povodí Vltavy musí být předem kladně projednáno s příslušnými úřady a vytěžená dřevní hmota bude vždy převezena k provoznímu využití na VD Klecany.

14) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento/tyto smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

15) Výzva k uzavření smluvního vztahu doložená situací a dále:

- seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy, výměrou záboru v m<sup>2</sup> s uvedením staveb a objektů na něm umístěných (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích,

- platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo na naši e-mailovou adresu „podatelna@pvl.cz“.

16) S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků v našem právu hospodařit po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Potvrzení situace/PD je možné od správce toku získat na základě či v rámci uzavírání smluvního vztahu.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následně uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Bez přílohy.

Ing. Jiří Friedel



Co: spis, ZDV PS6 Bc. Pawinger, ZDV PS1

