

profil zadavatele

V Říčanech dne 12.12.2023
Reg. č.: VZ-0045/00066001/23
Č.j.: 774/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3 k veřejné zakázce „III/12149 Smilkov, most ev. č. 12149-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, v soupisu prací je vedena položka č. 66 - Stavidlo dodávka a montáž. V PD není uvedena specifikace tohoto stavidla. Poskytne dodavatel specifikaci, případně projektovou dokumentaci k uvedenému stavidlu. Předem děkuji.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nebude doplňovat projektovou dokumentaci. Návrh stavidla je zřejmý z výkresové dokumentace SO 201. Doplnuje se specifikace stavidla: výrobní skupina EXC2, PKO IIIA dle TKP 19B, ocel S235, RAL bude určen při realizaci po konzultaci s NPÚ.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, na základě čl. 7 ZD žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: V soupise prací se nachází položky, které mají nulové množství (v SO 000 pol. č. 9, 10 a v SO 201 pol. č. 12). Doplní zadavatel hodnoty množství k položkám?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel hodnoty doplnil do soupisu prací.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravený neoceněný soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou cenu zakázky na 12 146 558,95 Kč bez DPH a mění termín pro podání nabídek na 03.01.2024 v 09:00 hod.