PRŮTAH SILNICE II/335 UHLÍŘSKÝMI JANOVICEMI ① V MÍSTĚ PŘÍKOPU A CHODNÍKU S ŽIVIČNÝM KRYTEM



PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

Edef2 [MPa]:

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MOD.	ACO 11+, PmB 45/80–60	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MOD.	PS–EP	0,35 kg/m²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY, MOD	ACL 16+, PmB 25/55–60	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MOD.	PS–EP	0,35 kg/m²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+, 50/70	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ MOD.	PI–EP	0,60 kg/m²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC $C_{6/10}$	120 mm	ČSN 73 6124, ČSN EN 14227–1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200	ČSN 73 6126–1, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM	min.	480 mm	

SILNICE II/335
ÚPRAVA PŘIPOJENÍ PŘILEHLÝCH POZEMKŮ



② KONSTRUKCE SJEZDU

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MOD.	ACO 11+, PmB 45/80–60	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ MOD.	PS–EP	0,35 kg/m²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+, 50/70	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ MOD.	PI–EP	0,60 kg/m²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200	ČSN 73 6126–1, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM	min.	300 mm	

PRŮTAH SILNICE II/335 UHLÍŘSKÝMI JANOVICEMI
DETAIL ÚPRAVY DLÁŽDĚNÉHO CHODNÍKU



PRŮTAH SILNICE II/335 UHLÍŘSKÝMI JANOVICEMI
DETAIL ÚPRAVY PANELOVÉHO CHODNÍKU



SILNICE II/335
ÚPRAVA PŘIPOJENÍ PŘILEHLÝCH POZEMKŮ



Akce:

II/335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE – STAŇKOVICE, REKONSTRUKCE VOZOVKY A ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

1. ETAPA

Číslo zakázky:	16 201 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA
		241096760, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA
		241096760, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Bc. Petr KUNC
241096753, pdr@pontex.cz		241096760, pku@pontex.cz	

PONTEX S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Uhlířské Janovice, Staňkovice
Akce:	II/335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE – STAŇKOVICE, REKONSTRUKCE VOZOVKY A ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY		
Objekt:	SO 105 – REKONSTRUKCE SILNICE II/335, UHL. JANOVICE – PRŮTAH		
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50		

Kraj:	Středočeský
Datum	Stupeň
03/2017	DSP
Souprava	Č. přílohy
	4