



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

**ZADAVATEL:** Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady  
se sídlem: Studentská 166, 290 01 Poděbrady  
IČO: 62444042  
zastoupený: RNDr. Kamil Bříza, ředitel školy

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady – vybavení“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

#### Dotaz č. 1:

Dobry den,

prosíme o upřesnění položky ve VV - pol. c. 14 Tabule a pol.č. 15 Monitor interaktivní. Dle specifikace v VV se jedna o: Specifikace v PD - D.1.1.14.02 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ, zadavatel ale v upřesnění ze dne 5.12. 2023 zveřejnil jiný soubor: D.1.1.04 výpis prvku PSV, kde se uvádí projektor. Je zadáním projektor nebo interaktivní tabule? Prosíme o jasné a jednoznačné zveřejnění zadání v kterém nebude v žádné části a textu rozpor. Upozorňujeme na rozpor v zadání, který žádáme zveřejnit a opravit.

#### Odpověď:

Zadavatel poskytuje v příloze správný popis tabule a displeje do laboratoře chemie. (místo původní tabule a projektoru).

Ostatní displeje v učebně fyziky a učebně biologie mají mít stejné parametry jako v chemii. Je tam starý typ displejů.

V příloze je doložen nový popis, který je platný.

#### Dotaz č. 2:

Dobrý den,

v dokumentaci je popsán demonstrační učitel'ský stůl, který má mít pracovní desku vyrobenou z kompaktních desek tl.12 mm s hranou ve tvaru bombátka.

Dotaz:

a) jak je myšlena hrana ve tvaru bombátka, je to nějak definovaný tvar nebo se jedná jen o obroušení hran kompaktní desky pod nějakým úhlem?

b) může být kompaktní deska nahrazena jiným materiálem např. HPL?



**Odpověď:**

**Ad: a)**

Hrany kompaktních desek v řezu má být ofrézována do oblého tvaru, nesmí být rovná.

Upřesnění kvality kompaktních desek:

Pracovní desky vyrobeny z kompaktních desek tl. min 12mm s hranou v řezu ofrézované do oblého tvaru, s oboustranným dekorem, černé jádro, desén nesmí být jednobarevný ani s desénem dřeva, s odolností dle SEFA 3-2010 odst. 2.1. (EXPOZICE 24h) kyselina fluorovodíková 48% - stupeň 1 vynikající, kyselina dusičná 70% - stupeň 0 bez účinku, kyselina octová 99% - stupeň 0 bez účinku, kyselina chromová 60% - stupeň 0 bez účinku, kyselina mravenčí 90% - stupeň 0 bez účinku, kyselina chlorovodíková 37% - stupeň 0 bez účinku, kyselina dusičná 30% - stupeň 0 bez účinku, kyselina fosforečná 85% - stupeň 0 bez účinku, kyselina sírová 33% - stupeň 0 bez účinku, roztok kyseliny sírové 33% a kyseliny dusičné 70% (1:1) - stupeň 2 dobré, odolnost proti opotřebování povrchu 450U dle EN 438-2, bod 10, modul pružnosti E, EN ISO 178: 10000 Mpa.

**Ad: b)**

Ne, nemůže.

**Zadavatel dále přistupuje ke změně zadávací dokumentace:**

**1) Zadavatel upravuje znění bodu 9.4 Technická kvalifikace v části „Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních předpokladů“ a to následovně:**

Původní text:

„Účastník prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z předložených dokladů bude bez pochybností vyplývat, že účastník v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 zakázky spočívající v dodávkách vybavení nábytkem obdobného charakteru jako je předmět plnění, každá minimálně v částce 1 000 000,00 Kč bez DPH.“

Nový text:

„Účastník prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z předložených dokladů bude bez pochybností vyplývat, že účastník v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 zakázky spočívající v **dodávkách vybavení nábytkem do odborných učeben jako je předmět plnění z nichž alespoň 1 dodávka obsahovala i instalaci tabule s displejem**, každá minimálně v částce 1 000 000,00 Kč bez DPH.“

**2) Zadavatel dále požaduje v rámci splnění technické kvalifikace předložení certifikátu autorizovaného partnera pro montáže dodávaných komponent – tabule, zvedacího systému s displejem, ne starší než jeden rok od data vydání do podání nabídky, potvrzený výrobcem příslušné komponenty.**



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku.**

**Nová lhůta pro podání nabídek je 4. 1. 2024 v 10:00 hodin.**

V Poděbradech

**RNDr. Kamil Bříza, ředitel školy**

Příloha:

- Opravený popis na laboratoř chemie displej a tabule – ze dne 12.12.2023