



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 13.12.2023

ZADAVATEL: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

zastoupený: Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí Odboru sociálních věcí

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Bezbariérový vstup a přístavba výtahu Centrum83“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Dotaz č. 1:

1. Prosíme o upřesnění zadání požadované nosnosti výtahu. V zadání tento údaj není. Dle plochy výtahové kabiny vychází nosnost na 1000 kg.

Odpověď:

Nosnost 1000kg/14osob.

Dotaz č. 2:

Rozměry kabiny jsou zadány 1600/1500. Je možné rozměry kabiny upravit, při zachování celkové velikosti plochy kabiny, tak aby se naše technologie vešla do zadané velikosti šachty? Jednalo by se o rozměry kabiny 1715/1400. Výtah by při těchto rozměrech stále splňoval Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb.

Odpověď:

Ne. Rozměry 1600/1500 jsou zadány s ohledem na vytočení vozíku, jedná se o průchozí výtahovou kabinu ve tvaru „L“.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je uveden lanový trakční výtah vč. UPS. Prosíme o potvrzení, že UPS bude určena pouze pro evakuační režim výtahu s funkčností po dobu 45 minut, který bývá standardem.

Odpověď:

Ano jedná se pouze o dobu evakuace, tzn. na dobu dle zákona o požární ochraně.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr je uveden lanový trakční výtah vč. zateplených dveří. Zateplené výtahové dveře jako takové neexistují. Pokud by byl i tak požadavek na zateplené dveře, tak výtahové dveře s



požární odolností EI15 obsahují protipožární tepelnou izolaci. Ta může pomoci při snížení prostupu chladu do šachty. Požadavek "zateplených dveří se týká pouze venkovních dveří?

Odpověď:

Na trhu jsou výrobci, kteří dodávají dveře včetně tepelného izolantu, dveře budou bez PO, viz PBŘ (ad. Projektová dokumentace).

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9.1. 2024 v 11:00 hodin.