



**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 20.12.2023**

**ZADAVATEL: Středočeský kraj**

**se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

**IČO: 70891095**

**zastoupený: Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí Odboru sociálních věcí**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Bezbariérový vstup a přístavba výtahu Centrum83“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

**Dotaz č. 1:**

Kterých výrobků v projektové dokumentaci se týkají položky 26, 27, 31 a 28 z rozpočtu 2023-23-4-ETAPA 1?

**Odpověď:**

Jedná se o montáž a dodávku kompletního zábradlí v exteriéru (přístupový chodníček).

**Dotaz č. 2:**

Nejedná se u výše uvedených položek o duplicitu s položkami 253,254 a 255 z rozpočtu 2023-23-3-ETAPA 1?

**Odpověď:**

Ano zde je chyba: položky 253,254 a 255 jsou duplicitní.

V zadávací dokumentaci na E-zak tímto uveřejňujeme opravenou aktualizaci Výkaz výměr:

uvedené položky 2023-23- Etapa 1 jsou přesunuty do 2023-23-4 Etapa 1 (v 2023-23-4 jsou původní položky z části zámečnických prací katalog 767 týkající se zábradlí odmazány)

**Dotaz č. 3:**

Jaká má být oceněna povrchová úprava u položek 188,253,254,255 z rozpočtu 2023-23-3-ETAPA 1?

**Odpověď:**

Žárové zinkování.



**Středočeský kraj**

**Zadavatel vzhledem k výše uvedeným vysvětlením a na to navazující opravě Přílohy č. 6 Výkaz výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.1. v 10,00 a upozorňuje na změnu předpokládané hodnoty zakázky na: 5 707 540,68 Kč.**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.1. v 10:00 hodin.**

Příloha: Příloha č. 6 Výkaz výměr ze dne 20.12.2023

Mgr. Karmelitová Pavla

vedoucí Odboru sociálních věcí