

Investor:	Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb Vojtěcha Dundra 1032 273 09 Kladno - Švermov IČO: 71234462		
Generální projektant:	EBC a D4 pro Domov Kladno-Švermov   Energy Benefit Centre a.s. Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín IČO: 290 29 210, DIČ: CZ 290 29 210 Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936		
Projektant části PD:	OP Electric s.r.o. sídlo společnosti: Jana Šťastného 593, 252 10 Mníšek pod Brdy korespondenční adresa - provozovna: Mníšek pod Brdy 600, 252 10 IČO: 024 47 185, DIČ: CZ 024 47 185	Datum: 06/2020	
Místo stavby:	Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno	Číslo zakázky: 1930	
Kraj:	Středočeský kraj	Autorizace:	Paré č.:
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		
HIP:	Ing. M. Fejfar, Ing. J. Lechovský, Ing. L. Truhelka		
Projektant:	Oto Papoušek		
Odpovědný projektant:	Oto Papoušek	Číslo dokumentu:	Měřítko:
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov		
Stavební objekt:	SO 01 - OBJEKT 1 - č.p. 1454		
Část dokumentace:	D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod		
Název dokumentu :	Výkaz výměr	D.1.4.4.005	-

NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.
DEMONTÁŽE		
Demontáž rozváděče (nástěnná plastová skříň)	ks	1
Demontáž kabelové trasy (průřez max. 3x2,5)	m	60
Demontáž kabelové trasy (průřez max. 5x10)	m	30
INSTALAČNÍ MATERIÁL		
Krabice přístrojová, pod omítku	ks	5
Krabice rozbočovací, pod omítku	ks	3
Svorka WAGO	ks	24
Skříňka hlavního ochranného pospojení (EP)	ks	1
KABELY		
1-YY 1x6 - uložení pod omítkou	m	10
1-YY 1x16 - uložení pod omítkou	m	30
1-CYKY 3x1,5 - uložení pod omítkou	m	40
1-CYKY 3x2,5 - uložení pod omítkou	m	40
1-CYKY 5x6 - uložení pod omítkou	m	30
ROZVÁDĚČE		
RS - Úprava a dozbrojení stávajícího rozváděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace: výkres č. 301	kpl	1
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ		
JS.01 - Jímací stožár izolovaný (držák, podpurná trubka 2 m, připojovací sada pro vodiče, jímací tyč 2,5 m, včetně PA svorky a ukotvení	ks	4
VO.01 - Vysokonapěťový izolovaný vodič (vysokonapěťová izolace pro s = 0,75 m), včetně podpěr a kotvení	m	120
VO.02 - Vodič FeZn pr. 10 včetně kotvení a podpěr	m	30
VO.03 - Základový zemnicí pásek FeZn 30/4 včetně betonového krytí 5 cm	m	100
SZ.01 - Svorka zkušební včetně litinové chodníkové krabice	ks	4
SV.01 - Spoj provedený svárem	ks	6
Vodič 1-YY 1x6 pro pospojení PA svorek, včetně podpěr a kotvení	m	80
INŽENÝRSKÁ ČINNOST		
Revize	kpl	1
Realizační dokumentace	kpl	1
Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1
OSTATNÍ		
Drobný montážní materiál	kpl	1
Prostupy a požární ucpávky	kpl	1