

profil zadavatele

V Říčanech dne 22.12.2023
Reg. č.: VZ-56/00066001/23
Č.j.: 832/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Droženová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9 k veřejné zakázce „II/522 Postřižín - Chlumín – II/101 (II/522 Odolena Voda, km 0,062 - 1,574 a 1,745 - 2,651)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V uveřejněné zadávací dokumentaci je uveden termín realizace v letech 2024 – 2025. Současně Zadavatel předpokládá délku realizace 4 týdnů. Žádáme Zadavatele s ohledem na délku realizace o upřesnění termínu zahájení realizace, jelikož v současné době při turbulentních cenách vstupních komodit nelze predikovat tyto ceny v délce 2 let a Zadavatel tím na vybraného Zhotovitele přenáší nepřiměřené riziko. Současně s tímto upřesněním budou zadávací podmínky pro všechny uchazeče stejné a transparentní.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel předpokládá zahájení realizace v roce 2024.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V uveřejněné zadávací dokumentaci jsou uveřejněny zkoušky PAU, u kterých výsledky některých zkušebních těles spadají do zatřídění ZAS-T4. Současně není nikde v rozpočtu uvedena položka na skládkování nebezpečného odpadu. Tím, že Zadavatel nedefinuje, kde se mají provádět sanace, žádáme Zadavatele o doplnění nezbytné položky do rozpočtu tak, aby bylo zadání pro všechny účastníky shodné a transparentní.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Sanace jsou lokální a budou určeny v čase předání staveniště zhotoviteli. Tím pádem bude možno zpřesnit i zatřídění PAU. T3 a T4 je obsaženo ve spodních vrstvách. Zadavatel nepředpokládá, že do těchto vrstev budoucí zhotovitel zasáhne.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V uveřejněné zadávací dokumentaci jsou předpokládány sanace podkladních vrstev. Tyto sanace nejsou nikterak lokalizovány. Skladba sanací je definována jako ŠD tl. 150 mm, SC tl. 130 mm a ACL 16 tl. 70 mm. Žádáme Zadavatele o informaci, jak ke skladbě sanace dospěl a z jakého důvodu je využita směs SC, která v současné

	<p>skladbě vozovky není a dojde tak k materiálové nehomogenitě konstrukce v příčném uspořádání vozovky, které může mít zásadní vliv na budoucí poruchy vozovky.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Sanace jsou lokální a budou určeny v čase předání staveniště zhotoviteli. Tím pádem bude možno zpřesnit i zařídění PAU. T3 a T4 je obsaženo ve spodních vrstvách. Zadavatel nepředpokládá, že do těchto vrstev budoucí zhotovitel zasáhne.</p>
8.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Při prohlídce místa plnění jsme zjistili, že podél opravovaných úseků silnice jsou osazeny směrové sloupy. Zadavatelem poskytnutý rozpočet počítá s osazením nových směrových sloupků, ale nepočítá s demontáží stávajících. Žádáme Zadavatele o doplnění předloženého rozpočtu tak, aby všichni účastníci měli rovné podmínky.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Před zahájením prací bude provedena demontáž stávajících sloupků správcem komunikace. V tuto chvíli je zadání pro všechny účastníky stejné.</p>
9.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Při prohlídce místa plnění jsme zjistili, že jsou v opravovaných úsecích silnice propustky. Zadavatel prostřednictvím rozpočtu požaduje vyčištění krajnic a příkopů, ale nepožaduje vyčištění propustků – není obsaženo v technické specifikaci ani v položkovém rozpočtu. Odvodnění vozovky tedy nemusí být funkční. Žádáme Zadavatele o prověření, zda-li mají být vyčištěny také propustky za účelem řádného odvodnění vozovky.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Před zahájením prací bude provedeno pročištění propustků správcem komunikace. V tuto chvíli je zadání pro všechny účastníky stejné</p>

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravenou zadávací dokumentaci

Na základě výše uvedeného zadavatel přiměřeně prodlužuje dobu pro podání nabídek do 08.01.2024 v 9:00 hod.