

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.01.2024
Reg. č.: VZ-68/00066001/23
Č.j.: 23/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, 5, 6 k veřejné zakázce „II/105 Lešany – Netvořice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ve výkazu výměr je uvedena položka:				
	1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000
	Dotaz: a) <i>Doplní zadavatel k položce konkrétní specifikaci a rozsah prací?</i>				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
Položka obsahuje DIR a DIO včetně realizace.					
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	DIO a DIR				
	Dotaz: a) <i>Doplní zadavatel do soupisu prací pro zajištění DIR a DIO včetně realizace?</i> b) <i>Doplní zadavatel projektovou dokumentaci DIO?</i>				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	a) Položka 02710 obsahuje DIR a DIO včetně realizace. b) DIR a navazující DIO zajistí zhotovitel stavby a je zahrnuto v položce 02710				
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Dle níže uvedené položky vychází šířka krajnic na 1 m. Na obdobných komunikacích silnic nižších tříd bývá šířka krajnic 0,5 m.				
	9	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	5 000,000
	Žádáme zadavatele o kontrolu množství a případně úpravu a zveřejnění opraveného soupisu prací.				

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Množství bylo poníženo a byl upraven text v technické specifikaci.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravenou zadávací dokumentace
- 2 Upravený soupis prací
- 3 Upravenou technickou specifikaci

Na základě výše uvedeného zadavatel mění předpokládanou hodnotu na 16 371 333,70 Kč bez DPH a prodlužuje dobu pro podání nabídek do 22.01.02024 v 9:00 hod.