



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 3.1.2024

ZADAVATEL: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

zastoupený: Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí Odboru sociálních věcí

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Bezbariérový vstup a přístavba výtahu Centrum83“

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Dotaz:

v odpovědi na dotaz číslo 4 (pozn. Zadavatele: vztahuje se k Vysvětlení č.1 ze dne 13.12.2023) ohledně zateplených dveří uvádíte, že na trhu jsou výrobci, kteří dodávají dveře včetně tepelného izolátu. Rádi bychom Vás poprosili o uvedení příkladu výrobku, který Váš požadavek splňuje. Výtahové dveře jako takové obsahují tzv. provozní mezery (mezery mezi rámem dveří a panely dveří atp.), díky kterým dveře fungují (otevírání dveří – zavírání dveří). Těmito mezerami bude vždy chlad prostupovat a tepelná izolace v rámci dveřního panelu poztrácí smysl.

Odpověď:

Maximální možná eliminace tepelného prostupu v rámci plochy otvorů do výtahové šachty (s vazbou na možnosti technologie výtahu = mezery nejsou hermeticky uzavřeny) je v rámci projektu řešena zateplenými dveřními panely a rámy dveří izolanty (izolantem na bázi kamenné vlny) – možnost tohoto způsobu řešení byla potvrzena dodavatelem výtahu.

Zadavatel není oprávněn uvádět příklady výrobků, které jsou dostupné na trhu z důvodu případné diskriminace dodavatele.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.1. 2024 v 10:00 hodin.