

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0043/00066001/2023

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 - 11 k veřejné zakázce „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:		
	Ve výkazu výměr objektu VON Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 6		
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000
	Výsadba - 32ks stromů - následná péče o dřeviny v délce 5 let (zálivka, odplevelení a případná výměna uhynulých kusů)		
10.	Stavba má být dle zadávací dokumentace realizována do 3 měsíců. Práce obsažené v této položce bude zhotovitel realizovat v délce 5 let což je v rozporu s výše uvedeným požadavkem na max délku realizace stavby. Z toho vyplývá, že zhotovitel tyto práce nevyfakturuje v požadovaném termínu realizace stavby a tudíž ani nezíská na tuto stavbu (dokončené stavební práce) referenční list dříve než po pěti letech a následně ho již nebude moci použít v případné účasti na zakázkách obdobného typu. Ptáme se, zda zadavatel vyjme/ upraví popis této položky z výkazu výměr?		
	Vysvětlení ZD:		
	smluvní termín prací je navázán na samotnou realizaci sadových úprav (vysázení stromů dle specifikace v soupisu prací). Tato položka se týká pouze zajištění následné údržby vysázených stromů po dobu 5 let, tak aby byl zajištěn jejich správný růst a nedocházelo k jejich případnému odumření. Pokud bude stavba fakticky a řádně dokončena, předána a převzata na základě předávacího protokolu, provádění následné péče o vysázené dřeviny nemá žádnou souvislost s vydáním referenčního listu. Zadavatel ponechává zadávací dokumentaci bez úprav.		

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:		
	V soupise prací v SO VON je pol. 6 – 02920 - OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. V doplňkovém textu položky je uvedeno: „Výsadba - 32ks stromů - následná péče o dřeviny v délce 5 let (zálivka, odplevelení a případná výměna uhynulých kusů). V SO 100 – Cyklostezka je pol. 34. 184B16 - VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNA-TÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M s výměrou 32 Kusů		
	Žádáme zadavatele o prověření, zda se nejedná o dublování položek.		
	Vysvětlení ZD:		
	Nejedná o dublování položek. V SO VON – se jedná pouze o následnou péči a na výsadbu stromů položka pouze odkazuje.		

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval