

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne 21.05.2018  
Reg. č.: VZ-588/17  
Č. j.: 1544/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje:  
Mgr. Linda Matějčková  
e-mail:  
linda.matejickova@ksus.cz

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 6 k veřejné zakázce „III/2405 Kněžves“


Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Ve výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci požaduje zadavatel vyplnit (ocenit) všechny položky soupisu prací a souhrnného listu stavby. V souhrnném listu stavby se nachází také položky <b>Práce přesčas, Bez pevné podl. a Kulturní památka</b> . Co mají uchazeči v těchto položkách oceňovat? Musí skutečně uchazeči vyplňovat (oceňovat) v souhrnném listu stavby položky <b>Práce přesčas, Bez pevné podl. a Kulturní památka</b> ?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel uvádí, že výše uvedené položky se neoceňují.

6.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel požaduje ocenit v soupisu prací <b>Frézování spár a Zalévání spár asfaltovou zálivkou</b> . Nikde však není specifikována plocha průřezu spár pro frézování a následnou zálivku. Stanoví zadavatel plochu průřezu spár pro frézování a následnou zálivku, aby byly nabídky jednotlivých uchazečů provnatelné?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

Zadavatel stanovuje následující parametry frézování a zalévání spár: šířka do 15 mm, hloubka do 25 mm.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00050001 DIČ: CZ00050001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**