

profil zadavatele

V Říčanech dne 08.01.2024
Reg. č.: VZ-68/00066001/23
Č.j.: 65/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce „II/105 Lešany – Netvořice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě zadavatelem poskytnutého Vysvětlení ZD č. 8 žádáme o ujištění, že chápeme / čteme správně že se jedná o celoplošnou vyrovnávku směsí ACL 16+, 16S, která proběhne v mocnosti minimálně 50 mm? Tedy zda se domníváme správně, že se nejedná o položku tzv. na vyžádání investora ale opravdu o celoplošnou nutnou pokládku vrstvy ACL 16.
	Předem děkujeme zadavateli za potvrzení / ujištění, že chápeme zadání dané položky správně.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Potvrzujeme zadání dané položky správně, tzn. že proběhne celoplošná vyrovnávka v min. mocnosti 50 m.