

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0043/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 k veřejné zakázce „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dle zveřejněné projektové dokumentace a dodatečných informací – světelně technický výpočet k dané zakázce nejsou naši poddodavatelé schopni odpovědně ocenit svítidla pro objekt SO 400 Veřejné osvětlení. Zveřejní zadavatel referenční typ/výrobce svítidla, dle kterého můžeme ocenit položky objektu SO 400?
	Vysvětlení ZD:
	V technické zprávě je definována třída komunikace a podle toho z normy přiřazeny světelně technické parametry, které na dané třídě komunikace je třeba dodržet. Každý dodavatel svítidel by si měl přepočítat na daný typ svítidla. Pro nacenění zakázky jsou podklady dostatečné. Požadovaný světelně technický výpočet zajistí zhotovitel v rámci zpracování RDS na konkrétní typ svítidla. Zadavatel neprodluhuje termín pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval