

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0111/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/3297 Sokoleč“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, v souladu se ZD tímto žádáme o zodpovězení následujícího dotazu: Ze Zadavatelem uveřejněného zadání je patrné, že příčné praskliny mají být opraveny profrézováním na šíři 0,5m a položením litého asfaltu. Tento postup v současnosti již neodpovídá platným TP. Žádáme Zadavatele o zvážení, zda-li by změnil zadání v souladu se současnými TP na pokládku asfaltové směsi ACL 16 v kombinaci s proříznutím a prolitím spáry a položením geomříže s dostatečným přesahem (šíře 2,0m). Děkuji, s pozdravem
	Vysvětlení ZD: Upraven rozpočet – profrézování příčných trhlin půlmetrovou frézou, pokládka ACL 16+. 16 S, přeložení geomříže šíře 2m přes pracovní spáry
2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vážený zadavateli, po prostudování položkového rozpočtu a porovnání se skutečností, jsme dospěli k závěru, že v položkovém rozpočtu je chybně uvedená měrná jednotka u položky č.16 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ. V položkovém rozpočtu je uvedena m.j. v metrech, ale uvedené množství 570 odpovídá metrům čtverečním. Žádáme proto zadavatele o opravu ve specifikaci této položky. Děkujeme za vysvětlení
	Vysvětlení ZD: Upravena jednotka na m2

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **16 467 124,15 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v1-2**

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval