

profil zadavatele

V Říčanech dne 19.1.2024
Reg.č.:VZ-0100/00066001/24
Č.j.:84/24//KSUS/R/MUN
Vyřizuje: Renáta Munzarová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce „II/121 Sedlec - průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150

21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v Technické specifikaci uvádí požadavek na pokládku modifikovaného asfaltového betonu pro ložné vrstvy ACL16+ v tl. 60 mm. Pro obrusnou vrstvu požadavek na modifikovaný asfalt uveden není. Domníváme se, že se jedná o nestandardní skladbu, kde je modifikovaná pouze ložní vrstva. Ve výkazu výměr není uveden požadavek na modifikovaný asfalt ani u jedné položky asfaltových betonů. Sjednotí zadavatel Technickou specifikaci a výkaz výměr a uvede, které vrstvy požaduje modifikované?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ložná i obrusná vrstva je uvažována jako modifikovaná. Upraveno ve výkazu výměr. V TS tento požadavek byl.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je uvedena položka 11347 Odstraň. krytu zpevněných ploch z dlažeb kostek včetně podkl. Tato položka je uvedena v m3. Upřesní zadavatel, kolik z výměry představuje objem dlažebních kostek (zadavatel zde požaduje povinný odkup zhotovitelem) a kolik objem podkladní vrstvy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Objem dlažebních kostek je uvažován cca 45 m3, zbylých 205 m3 jsou podkladní vrstvy.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Upřesní zadavatel požadovanou cenu za odkup dlažebních kostek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Cena za odkup dlažebních kostek bude určena až po vytěžení a provedení znaleckého posudku. Znalecký posudek financuje objednatel.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v Technické specifikaci uvádí, že realizace zakázky proběhne za úplného omezení provozu. Domníváme se správně, že tedy realizace proběhne na 1 etapu za kompletní uzavírky dotčených komunikací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Projednání DIR a DIO je v kompetenci zhotovitele, který po projednání s příslušnými úřady určí formu uzavírky

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- TS.docx
- Rozpočet neoceněný.xlsx
- PAU.pdf

Zadavatel tímto posouvá datum pro podání nabídek na 31.1.2024 v 11:00.