

profil zadavatele

V Říčanech dne 24.01.2024
Reg. č.: VZ-0075/00066001/23
Č.j.:152/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „II/115 Běštín – Jince“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě VZD č. 2 ze dne 23.1.2024 zadavatel zveřejnil výsledky zkoušek na jádrových vrtech. Dle této diagnostiky se v km 38,870 vyskytuje podkladní vrstva (cca 95 mm pod povrchem) s obsahem SUMA 16 PAU 151 mg/kg suš, zařazená tedy do ZAS-T3. Vzhledem k tomu, že součástí zakázky je i sanace v rozsahu 1000 m2 do hloubky 0,35m, je pravděpodobné, že se při provádění sanace vytěží podkladní vrstva s vysokým obsahem PAU. Doplní tedy zadavatel položku na skládkovné této vrstvy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nepředpokládá, že by při sanacích vytěžil podkladní vrstvy s obsahem PAU zařazených do ZAS-T3 případně ZAS-T4.