



- POZN.:
- TATO DOKUMENTACE NEHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DILENSKOU) JEJŽ VYHOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ PŘEDLOŽENA K DOODHLAŠENÍ DLE POKYŮ INVESTORA.
 - POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNAMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESI.
 - PŘEDPOKLÁDA SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE DOBOŘNĚ ZPŮSOBLÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA VČ. STANOVENÍ OPĚLNÉHO ROZSAHU PRACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PŘEZKOUMÁNÍ A PRODOKTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI.
 - NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY UPOZORNIT NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY ČI NESROVNALOSTI A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI VZNEST DOTAZY K DOKUMENTACI. TATO POVINNOST SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V TERMÍNU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA.
 - SOUČÁSTÍ CENY DÍLA MUSÍ BÝT VŠECHNY NÁKLADY, ABY CENA BYLA KOMPLETNÍ, KONEČNÁ A ZAHRAŇVALA CELOU DODÁVKU A MONTÁŽ. CENA DÍLA MUSÍ BÝT OPĚLNÁ VČ. VŠECH SOUVISEJÍCÍCH DOPLNKŮ, DOPRAVY, PODRUŽNÉHO A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU APOD. BEZ DALŠÍCH NÁROKŮ NA NAVÝŠENÍ CENY.
 - PŘI REALIZACI JE DODAVATEL POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, DOODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDPISY. POSTUP PRACÍ BUDE KOORDINOVÁN MJ. TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ VČ. POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ VŠECH INSTALACÍ.
 - DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAV NA STAVBĚ A ZKONTROLOVAT SKUTEČNOST, ŽE ODPOVÍDÁ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VŠECH VZT. ZAŘÍZENÍ JE NUTNĚ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA STAVEBNÍ ČÁST DÍLA.
 - POKUD BUDOU PŘI REALIZACI ZJISTĚNY ODDYLKY OD STAVU PŘEDPOKLADÁNÉHO PROJEKTEM, JE NUTNĚ UVEDOMIT O ZJISTĚNÝCH ODDYLKÁCH GENERALNÍHO PROJEKTANTA.
 - VŠEKÉ VÝROBKY JSOU UVAŽOVÁNY JAKO REFERENČNÍ, A PROTO NENÍ ZE STRANY PROJEKTANTA NÁMÍTEK PROTI JEJICH NÁHRADĚ ZA PŘEDPOKLADU ODOODHLAŠENÍ JEJICH NÁHRADY VÝŠÍM ODBĚRATELEM. JE VŠAK NUTNĚ DOODRŽET VŠEKÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (MNOŽSTVÍ VZDUCHU, ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ APOD. JSOU UVAŽOVÁNY JAKO MINIMÁLNÍ, HLUČNOST ZAŘÍZENÍ, PŘÍKONY ZAŘÍZENÍ, VELIKOSTI APOD. JAKO MAXIMÁLNÍ), POKUD DODAVATEL NĚKTERÝ VÝROBEK ZAMĚNÍ, JE ZA SPRAVNOST ZAMĚNY ZODPOVĚDNÝ, TZN. ZODPOVÍDÁ ZA SPLNĚNÍ VŠECH PARAMETRŮ A KOORDINACI SE VŠEMI NÁVAZJUCÍMI PROFESEMI.
 - VŠEKÉ VÝROBKY BUDOU MONTOVÁNY DLE POKYŮ VÝROBCE.
 - MONTÁŽ VZDUCHOTECHNIKY MUSÍ BRÁT OHLED NA KOORDINACI VÝKRESY VŠECH PROFESÍ.
 - POTRUBÍ VZT. BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO. PODROBNÝ POPIS IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 - VŠECHNY ODOODKY A ROZBOČKY BUDOU OPAŘENY NABĚHOVÝMI PLECHY NEBO JINÝM SYSTÉMEM ZAREGULOVÁNÍ. VŠECHNY DOMEŘY VZT. POTRUBÍ, ODOODKŮ A ETÁŽÍ BUDOU DOMEŘENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ SITUACE. OTVORY PRO VÝSTIKY BUDOU VYSTŘŽENY DO VZT. POTRUBÍ DLE SITUACE NA STAVBĚ.
 - PŘI KŘÍŽENÍ VZDUCHOVODŮ JE HORNÍ HRANA SPODNÍHO VZDUCHOVODU MIN. 50mm OD SPODNÍ HRANY HORNÍHO VZDUCHOVODU.
 - VŠEKÉ VODNÉ ČÁSTI BUDOU VODNĚ POSPOJENY V RAMCI MONTÁŽE VZT. A SPOJENY S VNITŘNÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU DLE PLATNÝCH NŮREM.
 - UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO DLE KOORDINACE PODHLEDU.

LEGENDA :

- PŘÍVOD 100/100
- VĚTRÁNÍ PŘÍROZENÉ 100/100
- TLUMIČ HLUKU
- DISTRIBUČNÍ ELEMENT
- SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA SPLIT
- VRY KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VRY

ODMĚNĚNÍ REVIZE	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE

POLOHOPIŠNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝSKOPISNÝ SYSTÉM: B.P.V.

OPHPH DOMUSDESIGN		Ing. JIŘÍ MARŠEK P.Ú.L. Banská 940/21 PRAHA 4, 130 00 TEL: 222 219 061 info@domusdesign.cz www.domusdesign.cz IČO: 73950446 DIČ: CZ731060246		KOOPERANT: PAVEL TOMŠK U Družstva křiží 17 Praha 4, 140 00 Pavel.Tomsk@seznam.cz			
STAVEBNÍK: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197/1, Hlouška, 28401 Kutná Hora							
AKCE: VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATORÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA							
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
AUTOR NÁVRHU:		ING. ARCH. TEREZA PAČOMANOVÁ		DATUM:		08/2022	
VEDENÍ PROJEKTU:		ING. JIŘÍ MARŠEK P.Ú.L.		ZAKÁZKA Č.		2117	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PAVEL TOMŠK		MĚŘÍTKO:		1:50	
VÝPRAVČNÁ:		PAVEL VŘEŠČIL		STAVEBNÍ OBJEKT:		AUTORIZAČNÍ POZICE:	
PROFESÍ:		VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ		ČÍSLO:		D001.04.a	
VÝROBEK:		DÍLNÝ 2.NP		ČÍSLO:		D102	