

profil zadavatele

V Říčanech dne 26. 01. 2024
Reg č.: VZ-0064/00066001/23
Č.j.: 187/24/KSUS/R/MUN
Vyřizuje: Renáta Munzarová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1,2 k veřejné zakázce „III/1114 Líšno – svah a část vozovky“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při nezajištěných výkopových pracích dle projektové dokumentace hrozí sesuv/povolení svahu. Doplní zadavatel položky pažení stavební jámy do soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace V projektové dokumentaci v kap. „4.4 Zemní práce (výkopy)“ technické zprávy je uveden postup provádění zemních prací. <i>„Zemní práce budou rozděleny do 3 úseků o délkách 11.7 m, 14.30 m a 4.05 m. Vždy bude maximálně proveden výkop na délku jednoho dilatačního dílu na úroveň základové spády a zbývající část výkopu (zasypů) bude na úroveň pracovní spáry základ – dřík.“</i> V následující kapitole je uvedeno <i>„Svahy stavební jámy jsou navrženy ve sklonu 2:1. Sklon svahu je nutno případně přizpůsobit stabilitě svahů dle zvodnění a průsaků do stavební jámy.“</i>
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO VRN pol. č. 16 Náklady pro opravu objízdných tras – položka je zadána jako komplet, takto zadanou položku není možné nacenit. Pro nacenění je potřeba specifikovat výměru, tloušťku vrstvy opravy, zda se jedná o výspravu výtluků nebo celý úsek. Doplní zadavatel parametry opravy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel přikládá upravený soupis prací. Byla přidána v SO – VRN položka č.16. Účastník ocení částkou 600.000,-Kč. Tato položka je nastavena jako preliminář.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Neoceněný soupis prací.xlsx

Dále měníme termín pro podání nabídek na 07. 02. 2024 v 10:00 hodin.

