

profil zadavatele

V Říčanech dne 01.02.2024
Reg. č.: VZ-0078/00066001/23
Č.j.: 202/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2 k veřejné zakázce „II/102 kř.s II/119 - Čelina průtah a II/119 Cholín - Křepeňce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací „II/102 kř. s II/119 - Čelina průtah“ je v listu sanace uvedena položka 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 80 MM, což je v rozporu s ČSN 736121, u směsi ACL 16 je povolena tloušťka vrstvy od 50 mm do 70 mm. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací „II/102 kř. s II/119 - Čelina průtah“ list sanace položka 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, byl v souladu s ČSN 736121.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v listu sanace položka opravena na podkladní vrstvu ACP 22+.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací „II/119 Cholín – Křepeňce“ je v listu sanace uvedena položka 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 80 MM, což je v rozporu s ČSN 736121, u směsi ACL 16 je povolena tloušťka vrstvy od 50 mm do 70 mm. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací „II/119 Cholín – Křepeňce“ list sanace položka 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, byl v souladu s ČSN 736121.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v listu sanace položka opravena na podkladní vrstvu ACP 22+.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený nenacenený soupis prací – 1. dílčí část
- 2 upravený nenacenený soupis prací – 2. dílčí část

Na základě výše uvedeného zadavatel mění celkovou předpokládanou hodnotu na 29 288 270,14 Kč bez DPH, z toho:

- předpokládaná hodnota 1. dílčí části VZ po úpravě činí 15 131 183,68 Kč bez DPH
- předpokládaná hodnota 2. dílčí části VZ po úpravě činí 14 157 086,46 Kč bez DPH.

Současně zadavatel prodlužuje dobu pro podání nabídek do 16.02.2024 do 11:00 hod.