






LEGENDA:

-  ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ STAVBY
- OP-SŽDC — OCHRANNÉ PÁSMO SŽDC
-  kabel ČD Telematika sdělovací
-  kabel SŽDC (SSZTR) sdělovací
-  kabel SŽDC (SEE) napájecí



PROJEDNÁNO
U SŽDC-OR PRAHA

č.j. S 8358/S - 20792/2017 - SŽDC-OR PRAHA - 710-42-1 (in)

26,6

26,7

26,8

TU 0101
Trat': Praha Barbý -
- Chomutov zář. zblat.

1:1000

24. 3. 2019

PROJEDNÁNO
U SŽDC-OR PRAHA
č.j.


CD-Telematika
Servis kabelových sítí Praha
skupina ochrany a dokumentace
Pod Táhorom 386/8a, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ61359445, Tel.: +420 972 225 115
www.cdtele.cz

49

$r_1 = 770 \text{ m}$
 $v = 70 \text{ km/h} = 19.4 \text{ m/s}$
 $\sigma = 52 \text{ mm}$
 $r_2 = 562$
 $l = 29.22 \text{ m}$
 $d = 203.32 \text{ m}$

26,6

26.7

$$\frac{\text{km } 26,6}{750 \text{ m}}$$

km 26.7 9.30m

26,703 10,800

ic no 26713

26.596.

KP = 70
10026054

266.97 km

lim 26/10/2017

2406 495

5.7

$\frac{219.71}{4.324} \times \frac{204.62}{1.955}$
 $q = 5000$

5,7

PROJEKT KIEROWNIKI SV 3 = 0,30 m SV V = 0,20 m

km 5.639

5.6

5-30md-REG



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)
Schváleno SZDC – TUDC č.j.: 4856/2016-SZDC-TUDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajišťuje:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- přesné vyznačení organizací udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytváření tras telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) provedeno vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěsů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žláby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytváření tras telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálů, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizací udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Předpisem SZDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Obchodní firma

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. značka A 48384

www.szdc.cz

Doručovací adresa

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty,
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

www.tudc.cz

Technická ústředna založena 1957



Tato logo potvrzuje, že TUDC má zaveden integrovaný systém managementu kvalitativní a bezpečnostní řízení podle normy ISO 9001 a ISO 27001. Vzorovaný se na síťových službách nebo výrobě.

Dopis zn.:

Ze dne :

Naše zn.: 4668/2017-O
 Vyřizuje.: Klímová Mira
 Tel.: +420 972 225 115

FAX:
 e-mail : mira.klimova@cdt.cz
 Datum: 25.4.2017

SŽDC.s.o., OŘ Praha,
 ISPD

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení .**

Akce: **8358 oprava silnice III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, Velké Přítočno**

Vyjádření pozbývá platnosti dne 25.4.2019

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: 1xSŽDC

Kniha plánů: situace

Přílohy: situace
 1x Všeobecné podmínky SŽDC

ČD - Telematika a.s.
 Úsek servis infrastruktury
 Vedoucí okrsku
 Vacek Milan
 v.z. Klímová Mira



 ČD-Telematika
 Servis kabelových sítí Praha
 skupina ochrany a dokumentace
 Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ61459445 Tel: +420 972 225 115
 e-mail: cdt@cdt.cz www.cdt.cz

49

Lokalita se nachází v oblasti možného **budoucího výskytu bludných proudů** vznikajících provozem stejnosměrné trakční soustavy 3kV, které způsobují korozi vodivých materiálů uložených v zemi. Veškeré navržené podzemní inženýrské sítě a konstrukce musí splňovat podmínky pasivní ochrany před účinky těchto bludných proudů, tzn. že musí být rezistentní proti jejich působení. Případné protikorozní opatření budou realizována na náklady investora stavby.

Doporučujeme konzultaci se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: Ing. Jan Matouš, tel.: 972 228 747, 602 766 220, e-mail: jan.matous@tudc.cz, nebo Ing. Michal Svoboda, tel.: 972 228 749, 724 500 145, e-mail: michal.svoboda@tudc.cz.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3, nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Stavebník požádá o souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy rovněž Drážní úřad, sekci stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (bližší informace na www.ducr.cz → Činnosti → Speciální stavební úřad).

Trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a datem vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby **a platí 2 roky** od data vydání. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné stavební povolení, je stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.



Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)

Přílohy:

1 x

Vyjádření ČD Telematiky

2 x A4

13. Technologický postup, časový harmonogram prací, odborný dozor při provádění prací v blízkosti železničního tělesa je nutno projednat s ohledem na bezpečnost dráhy a drážní dopravy, v dostatečném předstihu před zahájením prací v tomto prostoru, se Správou tratí Praha východ při OŘ PHA (při komunikaci uvádějte vždy číslo jednací souhrnného stanoviska). Kontakt: **Petr Jones (TO Kladno), tel. 601 367 942.**

V případě že z projednání technologického postupu vyplývá, že je práce nutné provádět za výluk železniční dopravy je nutno postupovat následovně:

Pro zajištění bezpečnosti železničního provozu požadujeme, aby veškeré práce (včetně přípravných prací) s možným vlivem na bezpečnost žel. provozu byly prováděny v rámci výluky žel. dopravy, výluky TV a příp. dalších zařízení SŽDC. K tomuto bude potřeba zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu, resp. provozu drážních zařízení a na konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu se SŽDC – Odborem plánování a koordinace výluk, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, kontakt: p. Jaroslav Adamec, tel. 972 244 551, 602 385 417, (adamec@szdc.cz). Žádost o vypracování Rozkazu o výluce (ROV) spolu s technologickým postupem prací s časovými nároky na dobu přerušení je nutno předložit na OŘ Praha, p. Lubošovi Mokřížovi, tel. 972 244 406, 725 963 759, nebo p. Ing. Jiřímu Abelovi, tel. 972 224 692, 725 389 718 – Odbor provozní OŘ Praha a to min. 90 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky a to z důvodu dlouhodobého plánování výluk.

14. V případě realizace této stavby **požaduje SŽDC, OŘ Praha, Správa tratí Praha východ koordinaci stavby** (Oprava silnice III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, Velké Přítočno) s plánovanou opravou přejezdu P24. Stavbu (Oprava silnice III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, Velké Přítočno) požadujeme provádět souběžně s opravou přejezdu. Z toho důvodu bude nutná koordinace, vzhledem k časové náročnosti projednání (výluky, atd.) min. 4 měsíce před zahájením stavby.

Kontakty pro koordinaci:

- Petr Skokánek, tel.: 724 324 256
- Vladimír Suran, tel.: 725 47 0921

15. **Práce se mimo jiné budou provádět ve volném a schůdném manipulačním prostoru a v těsné blízkosti průjezdného průřezu, je nutno dodržovat předpisy SŽDC (především Bp1 a Ob1), pro bezpečnost práce v prostorách veřejnosti nepřístupných.**

Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční dopravní cesty.

Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění.

Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace www.szdc.cz :

Postup: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>

Časté dotazy: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc/caste-dotazy.html>

16. **Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor** min. 14 dní předem **písemně OŘ Praha** na e-mailovou adresu orphatech@szdc.cz a **současně telefonicky Správa tratí Praha východ**, místnímu správci dráhy traťový okresek (TO) Kladno, *panu Petru Jonesovi*, na tel.: 601 367 942. Při oznámení uvádějte vždy číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska.

17. Po ukončení prací bude povrch přilehlého terénu uveden do původního stavu.

18. **Investor požádá v přiměřeném předstihu před zahájením kolaudačního řízení / oznámením o užívání stavby OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby** a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ Praha.

SŽDC se stavbou v obvodu a ochranném pásmu dráhy :

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
3. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy.
4. Stavba musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení, nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
5. Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC, dále nesmí být zasahováno do drážního tělesa, jakékoliv náklady na opravu geometrické polohy koleje, drážních svahů, atd. budou hrazeny zhotovitelem stavby. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani narušena plynulost železničního provozu.

6. **Majetkoprávní vztahy budou řešeny následovně:** Na základě žádosti investora stavby (KSÚS) bude sepsána smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v právu hospodařit pro SŽDC.

Smlouvy vyřizuje Odbor právní, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, JUDr. Janatka Michal.

7. Do průjezdného průřezu traťové koleje nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál, apod.) a současně zařízení staveniště a stavební činnost nesmí omezit, nebo snížit viditelnost a vnímání železničních návěstí a světelné výstrahy na přejezdu P0024 v žkm 26,705.
8. Materiál ani stavební odpad nebude ukládán na přivrácenou stranu ke kolejišti. Při pracích nad trati musí být prostor zabezpečen proti pádu předmětů a nečistot do kolejového prostoru.

Bude zajištěno, aby srážková voda odtékala mimo drážní pozemky.

9. **Upozorňujeme**, že v žkm 26,640 – 26,770 vedou kabelové trasy a nachází se zařízení ve správě Správa sdělovací a zabezpečovací techniky, Praha východ (SSZPv), zejména upozorňujeme na zabezpečovací zařízení přejezdu P0024 v žkm 26,705. Kopie dostupné dokumentace byla předána v předchozím vyjádření.

Stavbou nesmí být tyto sítě a zařízení poškozena a musí zůstat volně přístupná.

Před zahájením zemních prací bude nutné vytyčení stávajících inženýrských sítí.

Vytyčení si sjednejte nejméně 14 dní předem na tel.: 972 257 480, nebo 602691953 u paní Procházkové.

10. **Upozorňujeme**, že při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (metalický kabel) v majetku SŽDC, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 4668/2017-O ze dne 25. 4. 2017, které přikládáme přílohou.

Požadujeme objednat u ČD Telematika před stavbou vytyčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC, TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.

11. **Upozorňujeme**, že v zájmovém území je vedeno napájecí kabelové vedení pro přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ v žkm 26,705. (Přílohy se zákresem kabelového vedení, byly zaslány k předchozímu stupni stavby.) Kabelové vedení ve správě Správa elektrotechniky a energetiky (SEE), při OŘ Praha nesmí být nijak dotčeno veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t . Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

Přesné vytyčení kabelů v naší správě objednejte u vedoucího střediska SZČ - p. Tichý Lukáš na mailové adrese Tichyl@szdc.cz s dostatečným předstihem před zahájením akce.

12. **Upozorňujeme**, v zájmové oblasti stavby je v přípravě stavba Stavební správou západ, při SŽDC: „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)“.

V rámci stavby SŽDC dojde k posunutí drážního tělesa cca o 90 m vlevo od stávající trati a křížení komunikace s nově vybudovanou dvojkolejnou trati bude mimoúrovňově (nadjezdem).

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): S 8358/S-20792/2017-SZDC-OR PHA-710 –Maň(Lin)

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: S5

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 2

VYŘIZUJE: Karel Maňas

TEL.: 972 224 836

FAX: 972 224 815

E-MAIL: ManasK@szdc.cz

DATUM: 4.8.2017

AVS Projekt s.r.o.

Jirčanská 828/31
142 00, Praha 4

Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
pro stavební povolení

Na základě předložené žádosti a k dokumentaci pro stavební povolení vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SZDC), Oblastní ředitelství Praha (dále jen OR Praha), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění toto :

Souhrnné stanovisko pro stavební povolení
pro stavbu:

Název stavby: Oprava silnice III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, Velké Přítočno
Místo stavby: KÚ Kročehlavy; KÚ Pletený Újezd a KÚ Velké Přítočno mimo jiné na pozemcích SZDC: Parc. čísla 230/1 a 355/9, k.ú. Velké Přítočno
Trať (TU): Praha-Bubny – Chomutov (TU 0101) v žkm 26,694 – 26,716 oboustranně, v min. vzdálenosti cca 2,3 m vpravo a 4,9 m vlevo od osy koleje
Žadatel: AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00, Praha 4
Stavebník / Investor: Středočeský kraj - KSÚS Středočeského kraje, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5

Předmětem projektové dokumentace je oprava komunikací III/0069 a III/10138 mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd. Jedná se o komunikace III. třídy. Jízdní pás proměnné šířky 5,5-6,5m je tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy šířky 2,75-3,25m. Odvodnění komunikace zůstává zachováno stávajícím způsobem, tj. příčnými a podélnými sklony do příkopů. Povrch vozovky je z asfaltového koberce. Vozovka je ve středním stupni opotřebení. Lokálně se vyskytují trhliny, bodově začínající koroze obrusné vrstvy, lokálně i plošné poruchy, výtlučky, vyjeté koleje.

Stavba se nachází v **obvodu a ochranném pásmu dráhy** výše uvedené trati.

V území dotčeném stavbou se **n a c h á z í** inženýrské sítě a zřízení v majetku SZDC.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely řízení u místně příslušného stavebního úřadu pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby a je zároveň souhlasným vyjádřením organizace oprávněné hospodařit s pozemky České republiky (SZDC) dotčených stavbou (**parc. č. 230/1 a 355/9, k. ú. Velké Přítočno**).

- výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- 5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
- 6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Tento souhlas:

- Je **závazným stanoviskem** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.

Informace:

Ke stavbě bylo vydáno souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je SŽDC, s.o., č.j.: S8358/S-20792/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Maň(Lin) ze dne 04.08.2017.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (42)



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA
sekce stavební - územní odbor Praha

AVS Projekt, s.r.o.
Jirčanská 828/31
14200 Praha 4 - Kamýk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 23. srpna 2017

NAŠE ZNAČKA
MP-SOP1830/17-2/Lj
DUCR-50860/17/Lj

VYŘIZUJE / TELEFON
Lachová Jaroslava Ing. /
+420 972 241 843 (linka 210)

V PRAZE DNE
6. září 2017

Závazné stanovisko

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 a podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 23. srpna 2017 žadatelem AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 14200 Praha 4, IČ:25080342,

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y

Velké Přítočno

"III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice - PD"

Stavba (oprava komunikace III. tř., ul Kožovská) je navržena z části v obvodu a z části v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Praha Bubny - Chomutov v žkm 26,694 – 26,716 v minimální vzdálenosti 2,5 m vpravo a 4,5 m vlevo od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 230/1, 328/1, 355/1, 363/2 a dalších v k.ú. Velké Přítočno.

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu a **nebudou zhoršeny rozhledové poměry na železničním přejezdu P24**. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné

Y [m]	X [m]
764603.252	1036529.123
764548.078	1036535.615
764254.355	1036598.903
764171.593	1036623.244
764053.131	1036684.910
763952.519	1036749.821
763851.906	1036813.109
763821.074	1036834.205
763533.842	1036847.188
763322.881	1036850.433
763210.910	1036839.074
763047.009	1036816.355
762969.116	1036777.408
762977.230	1036741.707
763047.009	1036756.312
763249.856	1036795.259
763292.048	1036798.504
763723.707	1036796.882
763796.732	1036783.899
763884.362	1036731.971
764061.245	1036628.113
764150.497	1036579.429
764197.558	1036564.825



Příloha k vyjádření: 9236/16/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 2

Y [m]	X [m]
764601.629	1036277.593
764625.971	1036228.910
764686.014	1036172.112
764708.733	1036214.305
764674.654	1036246.760
764642.199	1036308.426
764611.366	1036495.045
764572.419	1036701.138
764557.814	1036767.672
764513.999	1036874.775
764427.992	1037006.220
764285.188	1037231.786
764223.522	1037355.117
764179.707	1037445.992
764124.533	1037426.519
764181.330	1037329.152
764361.458	1037011.088
764479.921	1036824.469
764512.377	1036754.689
764530.227	1036681.664
764541.587	1036618.376

Polygon č. 2 / 2

Y [m]	X [m]
764567.551	1036485.308
764612.989	1036478.817



AVS Projekt, s.r.o.
Tomáš Lojda
Jirčanská 828/31
142 00 Praha

Naše značka:
9236/16/OVP/N

Datum:
20.11.2016

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice - PD

okres: Kladno

k.ú.: Kročehlavy, Pletený Újezd, Velké Přítočno, Velká Dobrá

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/1, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

**Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.net4gas.cz (Přeproví soustava - Žádost o vyjádření).**

26,6

26,7

26,8

3294/3

254/16

254/4

254/7

254/13

km 26,705

3294/9

GB 1348

3292

257/1

257/2

3291/22

363/4

3291

1 : 1000

TU 0101

Trat: Praha Babu -

- Chomutov zář. stani

24.1.2014

Správa železniční dopravní cesty

Státní organizace

Správa železniční společnosti Praha


Pos Vládního úřadu, 156 00 Praha

IC: 70994234, DIČ: CZ70994234

neoprávněná cesta



Prejezd v km 26,704




690

26,730

26,710

26.720



- 6) V zájmovém území se nachází napájecí kabelové vedení pro přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ v žkm 26,705 v majetku OR Praha, ve správě Správy elektrotechniky a energetiky (dále jen SEE). Orientační plánek v příloze.

Kabelové vedení ve správě SEE nesmí být nijak dotčeno, veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

Vytyčení sítí objednejte s dostatečným předstihem u vedoucího střediska SZČ - p. Tichý Lukáš - na mailové adrese Tichyl@szdc.cz.

- 7) V zájmovém území se nacházejí telekomunikační kabely v majetku SŽDC, Technické ústředny dopravní cesty, na kterých provádí servisní činnost společnost ČD-Telematika, a.s. Budou respektovány detailní požadavky uvedené ve vyjádření **ČD-Telematiky č.j. 2912/2017-O** ze dne 8.3.2017, viz příloha.
- 8) **Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace vypracované ve vztahu k dráze.** Náležitosti dokumentace potřebné pro vydání souhrnného stanoviska viz. webové stránky www.szdc.cz v záložce *O nás* → *Organizační jednotky SŽDC* → *Oblastní ředitelství Praha* → *Ochranné pásmo dráhy*. Do dokumentace je nutné zakreslit mj. stávající inženýrské sítě v majetku SŽDC. Do dokumentace je nutné zakreslit mj. průběh stávajících inženýrských sítí v majetku SŽDC. V případě dotčení pozemku SŽDC je nutné doložit také záborový elaborát.

Informace o dostupnosti TNŽ, příp. dalších předpisů SŽDC viz webové stránky www.szdc.cz → *Další informace* → *Dokumenty a předpisy* → *Řada* → *Číslo* → *Filtrovat*.

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: www.tudc.cz → *Dokumenty pro zhotovitele*.

Jednotnou železniční mapu (dále jen JŽM) v měřítku 1 : 1000, která zobrazuje osy kolejí a kilometráž tratě, lze získat na SŽDC Správě železniční geodézie Praha, Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8 - kontaktní osoba Ing. Miroslav Šíp, telefon 972 245 006, 724 167 327, e-mail SipM@szdc.cz. Z důvodu časové náročnosti na přípravu dokumentu doporučujeme zaslat vaši žádost na uvedený e-mail s uvedením katastrálního území a parcelního čísla dotčených pozemků a s přiloženým zákresem zájmového území v katastrální mapě.

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání a je vydáno k existenci inženýrských sítí a zařízení v majetku SŽDC. Nelze je použít jako podklad pro řízení u příslušného stavebního úřadu.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.



Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy: zákres kabelů SSZT Pv
orientační plánek SEE
vyjádření ČD-Telematika



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

1024

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.): S 8358/I-11387/2017-SŽDC-OR PHA-710-Lin
UKLÁDACÍ ZN.:
SKART. ZN.-LH.: S5
POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: 3
POČ. LISTŮ PŘ.: 5

AVS Projekt s.r.o.
Ing. Martin Vlk
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

VYŘIZUJE: Helena Linhartová
TEL.: 972 226 416
FAX: 972 224 815
E-MAIL: LinhartovaH@szdc.cz
DATUM: 14.3.2017

e-mail: info@avsprojekt.cz

Věc: Vyjádření k inženýrským sítím

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), zastoupená Oblastním ředitelstvím Praha (dále jen OR Praha) k Vaší žádosti o vyjádření k výskytu inženýrských sítí k akci „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice - PD“ v prostoru vyznačeném v předložené situaci sděluje:

Zájmová oblast, uvedená v předložené situaci se nachází v obvodu a ochranném pásmu dráhy železniční trati Praha Bubny – Chomutov /TÚDÚ 0101 14/ v žkm 26,640-26,770 oboustranně v místě žel. přejezdu P24, na pozemcích SŽDC parc.č. 3292 a 3293/12 k.ú. Kročehlavy a parc.č. 230/1, 254/18 a 355/9 k.ú. Velké Přítočno.

Zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších novel je ochranné pásmo vymezeno jako prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy (pozemku dráhy). Veškerá stavební a obdobná činnost v ochranném pásmu a obvodu dráhy podléhá dle výše uvedeného zákona předchozímu pojednání s Drážním úřadem (speciální stavební úřad) a dále se SŽDC (vlastník a provozovatel dráhy).

V zájmovém prostoru se nacházejí inženýrské sítě a zařízení v majetku SŽDC a při projektové přípravě stavby je nutno respektovat následující podmínky:

- 1) Stavba bude navržena v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
- 2) Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
- 3) V případě realizace této stavby bychom rádi provedli v souběhu se stavbou opravy přejezdu P24 trati Praha Bubny - Chomutov. Bude nutná koordinace, vzhledem k časové náročnosti pojednání (výluky, atd.) min. 4 měsíce před zahájením stavby.

Kontakty: Petr Skokánek, tel.: 724 324 256, Vladimír Suran, tel.: 725 47 0921

- 4) V zájmovém prostoru se nachází kabelové trasy v majetku OR Praha, ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ (dále jen SSZT Pv). Kopie dostupné dokumentace se zákresy inženýrských sítí v prostoru železničního přejezdu P0024 v žkm 26,705 trati Praha Bubny – Chomutov v příloze.

Pro upřesnění jejich polohy bude nutné vytýčení našich stávajících inženýrských sítí. Vytýčení si sjednejte nejméně 14 dní předem na tel.: 972 257 480 nebo 602 691 953 - pí. Procházková.

- 5) Zařízení staveniště a stavební činnost nesmí omezit nebo snížit viditelnost a vnímání železničních návěstí a světelné výstrahy na přejezdu. Zákres v příloze.

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384


IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz



$r_1 = 770 \text{ m}$
 $v = 70 \text{ km/h}$
 $c = 52 \text{ mm}$
 $n = 562$
 $l = 29.22 \text{ m}$
 $d = 203.32 \text{ m}$





Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)

Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SZDC-TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracována dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- pisemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označnický, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Předpisem SZDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u feditelství SZDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Obchodní firma

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. značka A 48384

www.szdc.cz

Doručovací adresa

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

www.tude.cz

Technická ústředna založena 1957



Tato je částka pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň. Tato částka je určena pro úhradu za služby poskytované v rámci smlouvy o poskytnutí služeb. Všechny ostatní služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí služeb. Všechny ostatní služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí služeb.

Dopis zn.:

Ze dne :

Naše zn.: 2912/2017-O
 Vyřizuje.: Klimová Mira
 Tel.: +420 972 225 115

FAX:
 e-mail : mira.klimova@cdt.cz
 Datum: 8.3.2017

SŽDC.s.o., OŘ Praha,
 ISPD

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. - předprojektová příprava.**

Akce: **8358 Velké Přítočno, Kročehlavy - III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice**

Území: Dle vyznačení v přiložené situaci

Vyjádření pozbývá platnosti dne 8.3.2019

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: 1xSŽDC

Kniha plánů: situace

Přílohy: situace
 1x Všeobecné podmínky SŽDC

Upřesnění:

Ve vyznačeném území stavby vede sděl. kabel (v majetku SŽDC TÚDC Praha) viz situace trasy vedení sítí. Požadujeme o předložení k odsouhlasení dokumentaci se zákresem sděl. kabelu, která řeší ochranu a nebo případnou přeložku tohoto kabelu.

ČD - Telematika a.s.
 Úsek servis infrastruktury
 Vedoucí okrsku
 Vacek Milan
 v.z. Klimová Mira



ČD-Telematika
 Servis kabelových sítí Praha
 skupina ochrany a dokumentace
 Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 225 115
 cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

49

Velké Přítočno

3289/10

3289/25

5150

325/2

KOVEC
CE

a/3

400

395

16/1

16/2

NICE Č4

STÁVAJÍCÍ

297/13

23

25/4

21

472

473

16/4

16/5

17/2

17/3

17/4

17/5

17/6

17/7

17/8

17/9

17/10

17/11

17/12

17/13

17/14

17/15

17/16

17/17

17/18

17/19

17/20

17/21

17/22

17/23

17/24

17/25

17/26

17/27

17/28

17/29

17/30

17/31

17/32

17/33

17/34

17/35

17/36

17/37

17/38

17/39

17/40

17/41

17/42

17/43

17/44

17/45

17/46

17/47

17/48

17/49

17/50

17/51

17/52

17/53

17/54

17/55

17/56

17/57

17/58

17/59

17/60

17/61

17/62

17/63

17/64

17/65

17/66

17/67

17/68

17/69

17/70

17/71

17/72

17/73

17/74

17/75

17/76

17/77

17/78

17/79

17/80

17/81

17/82

17/83

17/84

17/85

17/86

17/87

17/88

17/89

17/90

17/91

17/92

17/93

17/94

17/95

17/96

17/97

17/98

17/99

17/100

17/101

17/102

17/103

17/104

17/105

17/106

17/107

17/108

17/109

17/110

17/111

17/112

17/113

17/114

17/115

17/116

17/117

17/118

17/119

17/120

17/121

17/122

17/123

17/124

17/125

17/126

17/127

17/128

17/129

17/130

17/131

17/132

17/133

17/134

17/135

17/136

17/137

17/138

17/139

17/140

17/141

17/142

17/143

17/144

17/145

17/146

17/147

17/148

17/149

17/150

17/151

17/152

17/153

17/154

17/155

17/156

17/157

17/158

17/159

17/160

17/161

17/162

17/163

17/164

17/165

17/166

17/167

17/168

17/169

17/170

17/171

17/172

17/173

17/174

17/175

17/176

17/177

17/178

17/179

17/180

17/181

17/182

17/183

17/184

17/185

17/186

17/187

17/188

17/189

17/190

17/191

17/192

17/193

17/194

17/195

17/196

17/197

17/198

17/199

17/200

17/201

17/202

17/203

17/204

17/205

17/206

17/207

17/208

17/209

17/210

17/211

17/212

17/213

17/214

17/215

17/216

17/217

17/218

17/219

17/220

17/221

17/222

17/223

17/224

17/225

17/226

17/227

17/228

17/229

17/230

17/231

17/232

17/233

17/234

17/235

17/236

17/237

17/238

17/239

17/240

17/241

17/242

17/243

17/244

17/245

17/246

17/247

17/248

17/249

17/250

17/251

17/252

17/253

17/254

17/255

17/256

17/257

17/258

17/259

17/260

17/261

17/262

17/263

17/264

17/265

17/266

17/267

17/268

17/269

17/270

17/271

17/272

17/273

17/274

17/275

17/276

17/277

17/278

17/279

17/280

17/281

17/282

17/283

17/284

17/285

17/286

17/287

17/288

17/289

17/290

17/291

17/292

17/293

17/294

17/295

17/296

17/297

17/298

17/299

17/300

17/301

17/302

17/303

17/304

17/305

17/306

17/307

17/308

17/309

VE



ČERPACÍ STANICE Č4



Obecní úřad Velké Přítočno

Vítězná 16, Velké Přítočno, PSČ 273 51

AVSProjekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Vaše zn. 347/2016
Ve Velkém Přítočně dne 22.11.2016


Věc: Stanovisko

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí na akci: III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice – PD sdělujeme, že v daném úseku v ulici Kožovská se nachází v našem vlastnictví dešťová kanalizace.

V příloze zasíláme snímek všech sítí v daném úseku.

S pozdravem.

Jan Burger, starosta



Příloha:



Obecní úřad Velké Přítočno

Vítězná 16, Velké Přítočno, PSČ 273 51

AVSProjekt s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Vaše zn. 149/2017
Ve Velkém Přítočně dne 18.4.2017

Věc: Stanovisko k existenci sítí na akci „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice -PD“

Na základě vaší žádosti o stanovisko k existenci sítí na akci „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice - PD“ Vám sdělujeme, že na uvedené trase nemáme žádné vedení inženýrských sítí. Sítě (dešťová kanalizace) jsou vedeny v chodníku nebo v zeleném pásu mimo uvedenou komunikaci.

Jan Burger, starosta





Obec Velká Dobrá Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá
Tel. 312/691320, IČO 235083, č. ú. ČS a.s. Kladno 0388070389/0800

Vyřizuje: Svobodová

ve Velké Dobré dne 14.11.2016


AVS Projekt s.r.o.
Pan Tomáš Lojda
Jirčanská 828/31
Praha 4
142 00

Věc: Vyjádření k existenci sítí na akci III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice- PD

K Vaší žádosti ze dne 9.11.2016 Vám sděluji, že obce Velká Dobrá se tato akce nedotkne, není v jejím katastru ani v těsném sousedství . Nevede zde splašková kanalizace, kterou obec Velká Dobrá spravuje. Ostatní sítě nejsou v její kompetenci.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Nosek
starosta obce



AVS Projekt

Od: Obecní úřad <pleteny.ujezd@cbox.cz>
Odesláno: 14. listopadu 2016 11:04
Komu: info@avsprojekt.cz
Předmět: vyjádření k existenci sítí - rekonstrukce III/69
Přílohy: reko_III_69.png

Dobrý den,
reagujeme na Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí na akci : III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice – PD.
Ve vyznačených lokalitách nemá obec Pletený Újezd žádné sítě ve vlastnictví obce.
V přiloženém plánu jsou pro Vaši orientaci vyznačeny sítě jiných správců, kontaktujte ČEZ a Středočeské vodárny.

S pozdravem

Jaroslav Kolbek
starosta obce

/vyřizuje M. Wolfová/

Obec Pletený Újezd
Kladenská 40
273 51 Pletený Újezd

tel. 312 698 010, 724 180 439



Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
www.avast.com