



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

IČO: 00473634

zastoupený: Mgr. Petrem Patákem, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 05.02.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Žádáme zadavatele o vyjasnění skladby konstrukce provětrávané fasády. Z popisu není zcela jasné, jaké části fasády jsou natřené do RAL 7043, zda kontralatě, nebo i vláknocement. Mají mít vláknocementové fasádní desky ještě nějakou povrchovou úpravu?“

Odpověď zadavatele č. 1:

Podrobnější popis je v tabulkách. Jedná se o dva typy fasád:

a) provětrávaná fasáda FS01 a FS03 – „přírodní cementový odstín desek“ – tedy bez dalšího barvení, žádná další speciální povrchová úprava není vyžadována. Desky jsou na systémovém ocelovém roštu, také se nebarví.

b) FS02 + T01: ...“tenkovrstvá omítka hladká pro kontaktní zateplení barva tmavě šedá až černá RAL 7043, sjednotit s barvou oken“ + dřevěný rošt: „modřínové lamely bezbarvé impregnované ve dvou rozměrech“... „kotveno k příčným latím v tmavě šedém nátěru (ral 7043)“ Bude tedy probarvená omítka a natřeny „kontralatě“, svislé lamely nebarvit.

Dotaz č. 2:

„Žádáme zadavatele o poskytnutí akustické studie, z PD není jasné zadání pro akustické panely.“

Odpověď zadavatele č. 2:

Veškeré informace týkající se akustiky lze nalézt v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek vč. ZD. Výkresy vč. Akustické studie naleznete v části E_Dokladová část, posudky, Akustika. Zároveň tyto podklady přikládáme k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 nedošlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek v její původní délce, tj. do **12.2.2024 do 10:00 hod.**