

[všem známým dodavatelům]

V Bratislavě, dne 06.02.2024

**VĚC: Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 4**

Zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „ZZVZ“) **Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Smíchov, IČO: 70891095** (dále jen „Zadavatel“) zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněného v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie dne 04.07.2023 pod značkou 2023/S 126-399957 a ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.07.2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-028177 (dále spolu jen „Oznámení“) jednací řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. ZZVZ pro zadání veřejné zakázky s názvem „**Komplexní projekt energetických úspor středoškolských zařízení v Kladně (EPC II - SO 1)**“ (dále jen „Jednací řízení“).

Společnost **Tatra Tender s.r.o.**, se sídlem Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, SR, realizuje pro Zadavatele předmětné Jednací řízení a na základě pověření Zadavatele vykonává jeho jménem některé úkony spojené s jeho realizací.

Dne 5.2.2024 byla Zadavateli účastníkem Jednacího řízení prostřednictvím systému E-ZAK doručena žádost o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace. Tímto si Vám Zadavatel dovoluje poskytnout níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

<b>Žádost o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace</b>	
<b>Číslo</b>	<b>Obsah žádosti a odpověď</b>
1	<b>Obsah žádosti:</b> Prosíme o vysvětlení, co konkrétně se rozumí povinným opatřením „Výměna stávajícího zdroje vytápění“ u objektu SO-04 SOŠ a SOU, 5.května 1870, 272 01 Kladno – DM Sítňá. Toto opatření není součástí souboru opatření definovaném v rámci energetického posudku, který byl součástí žádosti o dotaci. Daný objekt je vytápěn horkovodní výměňkovou stanicí, která je dle informací, které zazněli na prohlídkách, v majetku dodavatele tepla, přičemž některé části výměňkové stanice jsou po rekonstrukci (např. oběhová čerpadla). Výměňková stanice je v poměrně dobrém stavu a její rekonstrukcí nedojde k žádné podstatné úspoře. Případný přechod na jiný zdroj tepla (např. plynovou kotelnu) je procesně komplikovanou záležitostí, která celý projekt výrazně časově prodlouží. Kromě toho dotační program v podstatě vylučuje přechod z CZT na plynový zdroj. Z výše uvedených důvodů doporučujeme toto povinné opatření zrušit, případně prosíme jasně definovat, co se má v rámci tohoto opatření navrhnout.
	<b>Odpověď:</b> Podkladové analýzy byly vypracovány v období, kdy cena zemního plynu byla výrazně nižší v porovnání s cenami dodávaného tepla. Od této doby došlo ke změně situace na trhu s energiemi a dané opatření už se Zadavateli nejeví jako výhodné. Z tohoto důvodu nepožadujeme návrh tohoto řešení. Zadavatel v této souvislosti aktualizoval přílohu B3A_Požadavky zadavatele a

	navrhovaná energeticky úsporná opatření zadávací dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.
2	<p><b>Obsah žádosti:</b></p> <p>Prosíme o vysvětlení, co konkrétně se rozumí povinným opatřením „Instalace VZT s ZZT“ u objektu SO-03 SOŠ a SOU, K Nemocnici 2007, 272 01 Kladno. Toto opatření není součástí souboru opatření definovaném v rámci energetického posudku, který byl součástí žádosti o dotaci, ani zde nebyla poskytnuta (na rozdíl od ostatních objektů) Příloha č. 4_Studie VZT + rekuperace. Daný objekt slouží výhradně pro ubytovací účely studentů, nikoliv jako vzdělávací zařízení. Proto nebyla realizace VZT se ZZT řešena ani v rámci žádosti o dotaci. Z výše uvedených důvodů doporučujeme toto povinné opatření zrušit, případně prosíme jasné definovat, co se má v rámci tohoto opatření navrhnout.</p> <p><b>Odpověď:</b></p> <p>Toto opatření Zadavatel nebude požadovat. Zadavatel v této souvislosti aktualizoval přílohu B3A_Požadavky zadavatele a navrhovaná energeticky úsporná opatření zadávací dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.</p>

Prosím, vezměte na vědomí uvedené vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace.

S pozdravem



TAT RATENDER  
Tatra Tender s.r.o.  
K Černému há  
851 04 Bratřinec

**Mgr. Vladimír Oros**  
jednatel Tatra Tender s.r.o.

Přílohy:

č. 1 Příloha B3A\_Požadavky zadavatele a navrhovaná energeticky úsporná opatření\_240602