



Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

IČO: 00473634

zastoupený: Mgr. Petrem Patákem, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 07.02.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Předmětem žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je upřesnění skladby střešního pláště – skladba S3.

Dotaz č. 1:

„V rozpočtu je uvedeno celé souvrství ze živičných pásů (celkem 3 pásy), ale v projektové dokumentaci je jako hydroizolační vrstva požadována hydroizolační folie na bázi PVC-P nebo FPO tl. 1,5 mm.“

Odpověď zadavatele č. 1:

V rozpočtu je uveden nesprávný popis. Platí informace, které jsou navrženy v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 2:

V rozpočtu je jako parotěsná vrstva uveden asfaltový pás s vložkou ze skleněné tkaniny, v projektu je požadován asfaltový pás s hliníkovou vložkou

Odpověď zadavatele č. 2:

V rozpočtu je uveden nesprávný popis. Platí informace, které jsou navrženy v projektové dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 došlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o její původní délku, tj. do **26.2.2024 do 10:00 hod.**

V Kladně

Mgr. Petr Paták
ředitel příspěvkové organizace