


VÝZTUŽ - TABULKA							
Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B500B			
				6	8	10	12
1	8	0.580	52		30.160		
2	8	1.640	3		4.920		
3	12	5.800	10				58.000
4	6	1.510	59	89.090			
5	10	5.800	19			110.200	
6	8	1.520	40		60.800		
7	8	0.910	10		9.100		
8	8	1.780	11		19.580		
9	8	1.290	9		11.610		
10	12	0.750	8				6.000
11	8	1.620	15		24.300		
12	8	1.660	80		132.800		
13	12	2.550	4				10.200
14	8	1.020	39		39.780		
15	8	2.110	3		6.330		
16	8	1.810	3		5.430		
17	8	1.790	15		26.850		
Celková délka				89.090	371.660	110.200	74.200
Specifická hmotnost				0.222	0.395	0.617	0.888
Hmotnost [kg]				19.778	146.806	67.993	65.890
Hmotnost celkem					300.467		

KARI SÍŤ:

ROZMĚR: 8/150/150
MOŽNÉ TYPY: Q335A; KY14; KY86
POTŘEBNÁ PLOCHA: 40,87 m²
PROŘEZ: 20%
PLOCHA x PROŘEZ: 49,05 m²
HMOTNOST CELKEM: 263,89 kg




POZNÁMKY:

- ROZMĚRY VÝZTUŽE VŽDY K VNĚJŠÍM OBRYSŮM!!!
- KOTEVNÍ DÉLKY VIZ ČSN EN
- HODNOTY PRO KRYTÍ PLATÍ PRO VEŠKEROU VÝZTUŽ (VČETNĚ TŘMÍKŮ)
- VÝZTUŽ PŘEČNÍVAJÍCÍ Z BEDNĚNÍ A V OTVORECH KRÁTIT NA MÍSTĚ
- STYKOVACÍ DÉLKA PRŮTŮ JE MIN. 70 x PROFIL VÝZTUŽE
- VODOROVNÁ VÝZTUŽ = VNĚJŠÍ
- SVISLÁ VÝZTUŽ = VNITŘNÍ

POZNÁMKY:

- POLOŽKA č. 1 SLOUŽÍ JAKO SPONA PRO STĚNY
- KLÁST V POČTU 4ks/m2
- OHNOT NA STAVBĚ

DILATAČNÍ ÚSEK "B" - POHLED NA STĚNU



STAVEBNÍ MATERIÁLY:

BETON	C 30/37 XC4 XF2 XD1 XA1 D _{max} 22 Cl 0,40 S4
OCEL	B500B


KRYTÍ VÝZTUŽE: [MM]

	STĚNA						
	MIN C	NOM C					
HORNÍ / LÍC	30	40					
DOLNÍ/RUB	30	40					

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ PRUTŮ


PRŮMĚR ZAKŘIVENÍ D

OHYBY




NOM C > 5CM
3Ds D = 15Dbr
NOM C ≤ 5CM
3Ds D = 20Dbr

HÁKY



Ds ≤ 16mm Dbr = 4Ds
Ds > 16mm Dbr = 7Ds

TŘMÍNKY






Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000 = +238,900 m

Objednatel:

Střední průmyslová škola

Havlíčková 456
293 01, Mladá Boleslav

	Vypracoval	Ing. Martin Patrman		Zak. číslo	2208
	Zodp. projektant	Ing. Martin Patrman		Datum	07/2022
	Tech. kontrola	Ing. Tomáš Štejska		Stupeň	DSP + DVZ
	Akce REPLIKA OPĚRNÉ ZÍDKY K ULICI JASELSKÁ A HAVLÍČKOVA			Počet formátů	2xA4
				Měřítko	1:50
Zhotovitel: Ing. Martin Patrman V. Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou	Příloha VÝZTUŽ DILATAČNÍHO ÚSEKU "B"			Č. přílohy	Paré
				D.1.2.2.b.	
				02	