

Voda je život, chraňme ji!®

Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Kateřina Čtvrtečková
Křenova 438/3
162 00 Praha 6

Váš dopis zní/dne

Naše značka
3366/22/Ko

Vyřizuje/linka
Kozlová/252

ML. Boleslav
2.9.2022

Mladá Boleslav, ul. Havlíčkova č.p. 456/1, replika opěrné zídky k il. Jaselská a Havlíčkova
– vyjádření ke stavebnímu povolení

inv.: Střední průmyslová škola, Havlíčkova 456, Ml. Boleslav

V místě plánované stavby se nenacházejí žádná zařízení ve správě naší a.s. Vodovodní a kanalizační řad se nachází v ul. Jaselská a Havlíčkova. Pokud dojde k rozšíření prací do komunikace, bude nutné jejich vytyčení

- Před realizací stavby si investor objedná vytyčení našeho zařízení u provozu VaK - vodovod v Mladé Boleslavi (pan Doležal, tel. 326 376 115, zdolezal@vakmb.cz) a kanalizace Mladé Boleslavi – Podlázkách (pan Eckert, tel. 326 376 206, jeckert@vakmb.cz).

Dle § 23 odst. 3 a 5 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je **ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** pro DN < 500 mm - 1,5 m, DN > 500 mm – 2,5 m, DN > 200 mm a hl. >2,5 m +1,0 m na obě strany od líce potrubí. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž. sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu **lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popřípadě provozovatele.**

Výkopové práce budou prováděny se zvýšenou opatrností. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení. Požadujeme oznámení o zahájení stavby!

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 95

Ing. František Klouček
výrobní náměstek

v. z. Ing. Michaela Gemeriová
vedoucí oddělení TPC

Obdrží: P2, P7