



VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 25.5.2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 a zároveň s ustanovením § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V soupisu prací, části stavební, oddíl 714 je uvedena položka č. 193 – Demontáž akustických panelů v počtu 300 ks, avšak položka 194 a 195 montáž akustických panelů obsahuje pouze 30 ks panelů? Chápeme to tak, že 30 ks panelů je počítáno jako požadovaná 10% výměna panelů za nové, tudíž poté chybí zpětná montáž 270 ks panelů. Prosíme o opravu počtu kusů k montáži.

Změna zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Zadavatel poskytuje opravený soupis a výkazem výměr, který je přílohou tohoto VZD. Opravený soupis s výkazem výměr je již upraven tak, aby bylo jasné, kolik panelů se demontuje a montuje (položky 193 a 194). Dodávka nových panelů je oddělena (položka 195).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Prosíme o bližší specifikaci položky č. 102 stavební části soupisu prací – „Oprava povrchu stávající běžecké dráhy 68,6x3m, ozn 34/T“. Z toho popisu není jasné jakým způsobem a v jakém rozsahu má být dráha opravena.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 2:

Zadavatel poskytuje bližší specifikaci výše jmenované položky „Oprava povrchu stávající běžecké dráhy 68,6x3m, ozn 34/T“:

- odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí vodou - odmaštění povrchu
- oprava poškozených míst PU povrchu - barva cihlově červená
- provedení penetrace - plocha dráhy bude ošetřena penetračním nástřikem na bázi polyuretanu – v celém rozsahu
- obnova nátěru lajnování běžecké plochy - polyuretanové UV barvy.

Změna zadávací dokumentace bez předchozí žádosti:

Zadavatel upřesňuje, že v předpokládané době realizace veřejné zakázky byl rozpor v udávaných měsících a týdnech, proto upravuje první odstavec bodu 5 Výzvy – zadávací dokumentace na text:

Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky činí 30 kalendářních měsíců od protokolárního předání staveniště.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel z téhož důvodu poskytuje opravený návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu tohoto VZD. Ve smlouvě je opraven bod 2.1. na text:

*Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do **30 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.*

Zadavatel upozorňuje, že v průběhu příštího týdne bude vyhlášeno vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Zadavatel zároveň sděluje, že na základě výše uvedených změn prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15.06.2018 do 9:30 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **15.06.2018 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Veronika Koblasová v.r.
Kontaktní osoba zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1 VZD1 – Opravný soupis s výkazem výměr

Příloha č. 2 VZD1 – Opravný návrh smlouvy o dílo