

profil zadavatele

V Říčanech dne 12.02.2024
Reg. č.: VZ-0035/00066001/24
Č.j.: 232/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2 k veřejné zakázce „III/2421 Velké Přílepy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Technické specifikaci je uveden termín realizace v délce trvání čtyř týdnů. Tento časový úsek s ohledem na požadovaný rozsah prací je bohužel nereálný. Největší časovou kolizi spatřujeme u zemních prací o objemu 1 172,5 m3, které mají probíhat v krajnicích-nejedná se o plošné odkopávky silničního tělesa. S ohledem na šíři vozovky pr. 5 m, není reálné nasazení většího množství mechanizace tak, aby stavba zůstala obslužnou. S ohledem na jasně dané množství a postup prací žádáme Zadavatele o prodloužení termínu realizace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem k nutnosti v maximální možné míře omezovat dopravní obslužnost daného území, které je v současnosti limitované dopravními omezeními jejichž příčinou jsou havarijní stavy opěrných zdí a mostů a z důvodu navazujících připravovaných souvislých oprav zadavatel trvá na dodržení termínu 4 týdnů.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Z požadavku zadavatele vyplývá, že se bude frézovat do hloubky 100 mm. Dle protokolu o odběru vzorku znovuzískané asfaltové směsi byla tato směs do hloubky 100 mm zaříděna hojně do kategorie ZAS-T3. V soupisu prací položka pro uložení nebezpečného obalovaného kameniva zaříděného do kat. ZAS T3 chybí. Doplní zadavatel do výkazu výměr položku poplatku za uložení nebezpečného obalovaného kameniva ZAS-T3?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V navrhovaném úseku nebyla zjištěna (dle vývrtů) přítomnost PAU ve třídě ZAS-T3.