

profil zadavatele

V Říčanech dne 13. 02. 2024
Reg č.: VZ-0011/00066001/24
Č.j.: 282/24/KSUS/R/MUN
Vyřizuje: Renáta Munzarová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/331 Sojovice - Dvorce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr se nachází položka 015112 Poplatky na likvidaci odpadů nekontaminovaných, tzn. zadání neuvažuje výskyt nebezpečných odpadů. V rámci zadávací dokumentace byly však uveřejněny i výsledky rozborů zkoušek na přítomnost PAU. Z výsledků je patrné, že vzorek v km 21,000, vrstva 2 odpovídá zatřídění ZAS-T3, dále vzorek v km 21,000, vrstva 3 odpovídá rovněž ZAS-T3 a vzorek v km 22,700, vrstva 4 odpovídá ZAS-T4, což zastižená místa činí nebezpečným odpadem. Vzhledem ke skutečnosti, že se bude frézovat v průměru tl. 2 cm a veškeré vzorky označené jako "vrstva 1" (které uchazeč chápe jako horní, resp. stávající obrusnou vrstvu) nejsou závadnými (tzn. odpovídají ZAS-T1 nebo ZAS-T2), předpokládá uchazeč správně, že nedojde k vyfrézování a tedy nutnosti skládkování žádného nebezpečného odpadu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V TS je uvedena tloušťka frézované vrstvy 40mm, tudíž se dle přiloženého protokolu zatřídění PAU pohybujeme v první vrstvě.

Vzhledem k tomu, že žádost o vysvětlení ZD byla doručena po termínu pro podání žádosti o vysvětlení, a dále charakteru dotazu a příslušné odpovědi zadavatele, nebude zadavatel měnit termín pro podání nabídek.

