



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

IČO: 00473634

zastoupený: Mgr. Petrem Patákem, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 12. 02. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

„Zadavatel žádá doložit technické listy pro použité tepelné izolace:

- *Tepelná izolace pro střešní plášť:*

- desky EPS 200S $\lambda_d = \max. 0,038 \text{ W/m.K}$,

- ale v rozpočtu jsou desky EPS 100 s $\lambda_d = 0,037 \text{ W/m.K}$

- *Tepelná izolace obvodová stěna:*

- minerální desky $\lambda_d = \max. 0,035 \text{ W/m.K}$

- ale v rozpočtu jsou minerální desky s $\lambda_d = 0,040 - 0,041 \text{ W/m.K}$

Žádáme zadavatele o vysvětlení.“

Odpověď zadavatele č. 1:

Pro tepelnou izolaci střešního pláště je v projektu doporučeno použití desek EPS s vyšší pevností vhodné pro zelené střechy i s přihlédnutím k instalaci technologií na střechu. Zadavatel doporučuje použití EPS150 či EPS200. Požadovanou lambdu splní většina izolací na trhu.

Pro izolaci fasády je třeba použít navrženou dle projektu, tedy s $\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 došlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o její původní délku, tj. do **1. 3. 2024 do 10:00 hod.**

V Kladně

Mgr. Petr Paták
ředitel příspěvkové organizace