



DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu

Zadavatel obdržel následující dotazy dodavatele, na něž odpovídá tímto doplněním zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

SO 101 - hlavní trasa

PD SO 101 obsahuje:

B.1.1.002 - situace 1.část, kde je v km 0+080.000 zakreslena zastávka bus se zábradlím

B.1.1.013 - výkres zábradlí do betonových patek

TZ bod 3.7 uvádí v místě autobusové zastávky nové svodidlo

Domníváme se, že výměra zábradlí ve výkazu výměr chybí. Prověří věc zadavatel a uvede v soulad výkaz výměr a výkresovou část?

Odpověď zadavatele:

Do soupisu prací SO 101 byly přidány položky č. 49 a 50 pro vlastní zábradlí, dále položka č. 6 pro výkop patek zábradlí a položka č. 21 pro betonové patky zábradlí.

Dotaz dodavatele č. 2:

SO 101.1 - propustky

V situacích jsou zakreslena čela pouze u propustku v km 0,103 a 4,524. Ostatní propustky jsou dle vzorového řezu se sešikmenou troubou odlážděnou kamennou dlažbou. Ve výkazu výměr je v pol. 11 uvedeno 21 ks čel z lomového kamene a není v něm uvedena výměra kamenné dlažby. Prověří věc zadavatel a uvede v soulad výkaz výměr a výkresovou část?

Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr je v pořádku. V dokumentaci je mylně uvedeno, že se jedná o kamennou dlažbu. Správně má být uvedeno, že čela jsou odlážděna lomovým kamenem tl. 250 mm.



Dotaz dodavatele č. 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Výkaz výměr obsahuje položku č. 4 - PP 0 3.
Vypracování a projednání projektu DIO a DIR před zahájením stavby.
Neobsahuje však položku na vlastní provedení DIO dle PD ze zadání

Doplní zadavatel položku do výkazu výměr?

Odpověď zadavatele:

V soupisu prací byl vytvořen nový objekt DIO, ve kterém bylo doplněno provizorní dopravní značení.

V návaznosti na shora uvedené doplnění zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení následujícím způsobem:

- Nabídky musí být podány nejpozději dne **10. 7. 2018 do 10:30 hodin.**
- Otevírání obálek se uskuteční dne **10. 7. 2018 do 11:00 hodin.**

Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.

Příloha: *Doplněný soupis prací*

V Praze dne 30. 5. 2018

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**