



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

**ZADAVATEL:** Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353  
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

**IČO:** 00473634

**zastoupený:** Mgr. Petrem Patákem, ředitelem příspěvkové organizace

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 20.02.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz:

*„Žádáme zadavatele o upřesnění. Obklad fasády z cementovláknitých desek předpokládáme cementovláknité desky v tl. 8 mm, hydrofobizované například Silbonit Fibercement, standart, Naturale a nikoliv CETRIS desky!*

*Panely Silbonit jsou cementovláknité autoklávované desky, dvakrát lisované, vyráběné podle požadavků normy EN 12467:2012 + A2: 2018. Vyznačují se vynikajícími mechanickými vlastnostmi: jsou zařazeny do nejvyšší třídy odolnosti proti mechanickému opotřebení (třída 5) a zachovávají si tak dlouhodobě své jedinečné vlastnosti. Reakce na oheň – třída A2s1d0 podle požadavků normy EN 13501-1).*

*Je náš předpoklad správný?“*

### Odpověď zadavatele:

Ano, Zadavatel vzhledem k charakteru stavby požaduje použití desek vyšší jakosti.

Požadavky na obklad jsou:

Zvýšená odolnost proti mechanickému poškození, stálost, voděodolnost, mrazuvzdornost,

Povrch hladký, přírodní cementový povrch

Hrany desek hladké, přesné =vyšší jakost

Reakce na oheň A2-s1, d0.

V projektové dokumentaci jsou navrženy desky tl. 10 mm, ale lze použít i v tl. 8 mm za dodržení požadavků na odolnost a s ohledem na detaily – např. řešení přesahu u atiky.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 nedošlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek v její původní délce.

V Kladně

Mgr. Petr Paták  
ředitel příspěvkové organizace