

Váš dopis zn. 25.1.2022
ze dne
Naše značka TÚŘ/O22800020899/22
Vyřizuje Fryčová Alena
referent technické dokumentace
Tel. : 323 603 731-3
Mobil 602 172 870
Email afrycova@1scv.cz
Datum 4.2.2022

ADVISIA s.r.o.,
Pernerova 659/31a,
186 00 Praha 8 - Karlín

Název stavby: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Investor: Město Český Brod

Vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska existence sítí

Platnost vyjádření: 1 rok

Vyjádření pozbývá platnost po vypršení jeho lhůty. V případě potřeby, před vypršením lhůty, si vyžádejte vyjádření nové. Je-li ve lhůtě platnosti vyjádření stavba příslušným stavebním úřadem povolena, vyjádření má platnost po dobu povolení stavby.

Ve Vašem zájmovém území je uložen vodovodní a kanalizační řad. Vodohospodářské sítě jsou v provozování 1. SčV, a.s. Při provádění stavby může dojít ke styku se stávajícími vodohospodářskými sítěmi pro veřejnou potřebu.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnuté informace, umístění jednotlivých přípojek je nutné ověřit u jednotlivých vlastníků nemovitostí.

Podmínky, které požadujeme uvést v povolení:

1. Dešťové vody nesmí být odváděny splaškovou kanalizací.
2. V místě stavby jsou uloženy podzemní sítě ve správě 1. SčV, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem.
3. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Nad vodovodním řadem, kanalizačním řadem, kanalizačními a vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou související.
4. Při pokládce vedení, či jiných trvalých staveb související s výše uvedenou stavbou, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005.
5. Stavebník si vyžádá od provozovatele (provozní středisko viz níže) zápis o provedených činnostech a splněných podmínkách tohoto vyjádření před zahájením jejího trvalého užívání.
6. Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané 1. SčV, a.s.

Podmínky k provádění stavby:

1. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SčV, a.s. provoz

Český Brod: tel. č. (tel. 321 622 227). **Povinností investora je předložit k trasování situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací.** Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.

2. Budou splněny schválené Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.
3. Dodržte podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
Dle ČSN 75 5411 je ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany a dle ČSN 75 6101 je ochranné pásmo kanalizační přípojky 0,75 m od osy potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti. Doporučujeme dodržet i požadovaný manipulační prostor, který činí 1 m od ochranného pásma vodovodu či kanalizace.
4. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dále požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
5. V okruhu 1 m od povrchových znaků je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových znaků ve stavebním deníku. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového znaku je nutné oznámit příslušnému provozu 1. SčV, a.s.
6. Požadujeme zachovat veškeré povrchové znaky stávajících sítí, které musí být vyzvednuty do nivelety nového povrchu.
7. Požadujeme, aby zástupce provozovatele byl přizván k prověření funkčnosti všech dotčených povrchových znaků a armatur před a po ukončení stavby.
8. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
9. Při pokládce vedení, stavbě rysek, sloupů, el. skříní, případně jiných trvalých staveb s touto souvisejících, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. El. kabel se v místě křížení uloží do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí.
10. V případě provádění bezvýkopové pokládky, pro uložení vedení v blízkosti vodohospodářských sítí a přípojek, bude přizván pracovník 1.SčV, a.s. Prováděním bezvýkopové pokládky nesmí být sítě poškozeny.
11. Po provedení výkopu, před provedením podsypu pro pokládku vedení, či jiných staveb s touto souvisejících, požadujeme přizvat pracovníka 1.SčV, a.s. provozu Český Brod: (tel. 321 622 227), ke kontrole výkopu v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami a to i v místech, ve kterých nedojde k přímému styku při křížení či souběhu, vzhledem k hloubce uložení.
12. Po uložení vedení, umístění sloupů, před jeho záhozem, požadujeme opět přizvat pracovníka 1.SčV, a.s. ke kontrole uložení vedení v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami.
13. Investor požádá pracovníka 1.SčV, a.s. o kontroly, uvedené v bodě č. 10 až 12 tohoto vyjádření, týden před termínem požadovaných kontrol. Ke každé kontrole investor předloží námi vydané vyjádření ke stavbě a situaci. Pracovníkem 1.SčV, a.s. budou o kontrolách provedeny zápisy do stavebního deníku, který stvrdí svým podpisem.

14. Dojde-li při stavbě k odkrytí vodovodního nebo kanalizačního potrubí, musí být vždy přizván zástupce 1. SčV, a.s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření zástupce 1. SčV, a.s. bude provedeno zápisem do stavebního deníku.
15. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.
16. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby, či jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.
17. Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink provozovatele 1.SčV a.s., Příbram, Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, telefonní číslo 318 622 631.
18. Manipulace na stávajícím vodohospodářském majetku je pouze v kompetenci provozovatele.
19. Termín zahájení plánovaných prací musí být oznámen provozovateli, a to:
 - min. 20 dnů předem
 - písemně na info@1scv.cz
 - s uvedením naší značky vyjádření, názvem stavby včetně stavebníka a investora

Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.

S pozdravem

1. SčV, a.s. - 4 -
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
provoz:
Kolovratůvka 1476, 251 01 Říčany

Fryčová Alena
referent technické dokumentace