

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Instalace a montáž klimatizace do objektu domova“.

Na základě dotazu dodavatele Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, tímto jako zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Instalace a montáž klimatizace do objektu domova“, která je podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení

1. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

- prosíme o zaslání PD elektroinstalace vč. výkresů rozvaděčů
 - prosíme o zaslání PD ZTI – odvod kondenzátu
 - prosíme o zaslání PD pro stavební část a PBŘ – prostupy a požární úseky
 - prosíme o aktualizaci VV, chybí napájecí a komunikační kabeláž a odvody kondenzátu
- S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:

Výkresy rozvaděče pro silové napájení a ovládání jednotek nejsou řešeny, stejně jako PD elektroinstalace. Přívod (rozvaděč) pro čerpadla bude ve strojovně výtahu na střeše poblíž TČ (není předmětem této zakázky). Z tohoto rozvaděče budou napájeny 2 podružné rozvaděče, které budou také poblíž TČ a vybaveny dle bodu 5.1. – 5.14 VV

Projektová dokumentace chladicího zařízení v objektu Domov seniorů Unhošť je zpracována jako kompletizovaná dodávka zařízení, tzn. včetně dodávky navazujících systémů - EL. a ZTI. Náplň a činnost těchto profesí je popsána v přílohách č. 2 - technická zpráva a č. 3 - výpis materiálu.

Rámcové požadavky na profese EL. a ZTI jsou uvedeny v technické zprávě a výpisu materiálu, včetně předpokládaného množství materiálu (počet a náplň jednotlivých elektrorozvaděčů, dimenze a počet bm potrubí pro odvodnění, atd.).

Případný dodavatel chlazení si potřebné profese (EL. a ZTI) zajišťuje sám v rámci realizační dokumentace. Tato dokumentace není součástí stupně zpracování DPS.

Jako přílohu k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace připojuje zadavatel v rámci projektové dokumentace i pasportizaci objektu a jeho požárně bezpečnostní řešení.

2. Úprava lhůty k podání nabídek:

V souladu s ustanovením § 99, odst. 2 zákona rozhodl zadavatel o přiměřeně úpravě lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání obálek takto:

Původní lhůta pro podání nabídek: do 15:00 hodin dne 5.3.2024

Původní termín pro otevírání obálek: 9:00 hodin dne 6.3.2024

Nová lhůta pro podání nabídek: do 8:00 hodin dne 8.3.2024

Nový termín otevírání obálek: 9:00 hodin dne 8.3.2024

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena. Toto vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 bude uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace (Výzva k podávání nabídek) na veřejnou zakázku.

V Unhošti dne 26.2.2024

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
Ing. Lenka Ungerová, ředitelka
elektronický podpis