



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

**Servis ISA s. r. o.**  
**Markupova 2854/2a**  
**193 00 Praha 9**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
**56/2021/19/21. 2. 2022**

NAŠE ZNAČKA  
**PVL-20041/2022/240-Sku**

VYŘIZUJE/LINKA  
**Ing. Pavlína Skučková**  
pavlina.skuckova@pvl.cz

DATUM  
**14. 3. 2022**

**Pchery, Theodor – obnova dešťové kanalizace v ul. Maršála Rybalka – stanovisko správce povodí**

K. Ú.: Pchery

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Kladno

KRAJ: Středočeský

Č. H. P.: 1-12-02-0330-0-00

VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD: 51400 Kladenská pánev

HGR: 5140

VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD: DVL\_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava

Dne 21. 2. 2022 jsme obdrželi vaši žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro stavební povolení obnovy stávající dešťové kanalizace (datum vypracování 12/2021, č. zakázky – 056/2021), kterou zpracoval Ing. Aleš Bartoň. Investorem je Obec Pchery, Humny 333, 273 08 Pchery.

Projektová dokumentace řeší částečnou rekonstrukci stávající dešťové kanalizace v ulici Maršála Rybalka, zejména dolní úsek stoky DN 400 resp. 500 a do této stoky zaústěných krátkých úseků stok vedených z bočních ulic a stoky DN300. Součástí stavby je přepojení stoky DN400 z ul. Spojovací do stávající kmenové stoky jednotné kanalizace, dále pak rekonstrukce zhlaví stávajících šachet a veškerých odvodňovacích prvků (vpusti vč. přípojek). Obnova a rekonstrukce proběhne ve stávající trase.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL\_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava. Chemický stav vodního útvaru je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu, ekologický stav klasifikován jako poškozený. Záměr se nachází v útvaru podzemních vod 51400 Kladenská pánev, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako částečně nevyhovující.

Stavba se nedotýká pozemků ani staveb, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit. Záměr se nedotýká vodního toku, nenachází se v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území ani v CHOPAV.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

**s t a n o v i s k o :**

**A.** Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltava (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s uvedeným záměrem stavby za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Po dobu obnovy/rekonstrukce dešťové kanalizace musí být zajištěn neškodný převod srážkových vod.
3. Uliční vpusti budou vybaveny koši na splaveniny a tyto koše budou udržovány čisté.
4. Záměr bude projednán se správcí příslušných inženýrských sítí.

Souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK nebyly předloženy: přibližné souřadnice stavby jsou začátek X 1029376 Y 761265; konec X 1029270 Y 761791 a byly ověřeny v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

**Ing. Jan Goldbach**  
**vedoucí provozního střediska**  
**povrchových a podzemních vod**

Přílohy: bez příloh

Co: spis (PVL-4363/2022/SP)

