


- závěr výše uvedený je vydán na základě znalosti situace a předložené situace z PD

ostatní podmínky:

- požadujeme předložit další stupeň PD k našemu vyjádření
- požadujeme v rámci obnovy kanalizace a PD předložit podélné profily a sanace šachet na jednotné kanalizaci.
- požadujeme přepojit uliční stoky do jedné kanalizace a druhou kanalizační stoku zrušit. Doložte podélnými profily o kterou stoku ze dvou se bude jednat.
- v případě konzultace se na mne obraťte. kontakt : bubaci@volny.cz



Ing. Jaroslav Černý
obec Pchery – provoz kanalizace a ČOV

Ing. JAROSLAV ČERNÝ
poradensví - posudky - provoz
vodárenství
Kordačova 2913, 272 04 Kladrno
IČ: 672 98 397 tel.: 602 361 392

- ODESLÁNO scan - mail : asistentka@servis-isa.cz
- příloha: - výřez zákresu situace sítě VaK
- na vědomí: obec Pchery - starostka obce