



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumeč

Servis ISA s.r.o.
Markupova 2854/2a
193 00 PRAHA 9

Vaše značka/ze dne
55/2021/18/21.02.2022

Naše značka
D800/02166/2022

Vyřizuje/Tel.
Šemelík/312 814 285

Chlumeč
2022-02-28

Obnova splaškové kanalizace v ul. Maršálka Rybalka, Pchery Theodor.

Na základě doručené žádosti o vyjádření k výše uvedenému stavebnímu záměru, a k zaslané projektové dokumentaci podáváme následující stanovisko:

Uvažované staveniště je z části situováno v SV části CHLÚ Švermov, na území, které je ve vlivu v důsledku provedeného výrubu uhelných zásob.

Z výše uvedených skutečností je nutno konstrukční řešení stavby podřídit zásadám ČSN 73 00 39 - navrhování objektů na poddolovaném území.

Konkrétní báňsko-technické podklady včetně zatřídění staveniště je možno objednat na <https://www.pku.cz/cs/zadosti-o-banske-posouzeni-a-zatrideni-staveniste-93/>

S pozdravem

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
273 06 Libušín

RNDr. Ladislava Mošnicková
vedoucí střediska Kladenské doly