



POZNÁMKA:

Nový zdroj - Plynový kotel, kondenzační o modulovaném výkonu až 28kW. Kotel je v provedení ,,C,,.
Na kotel je napojen nepřímotopen akumulační zásobník teplé vody o objemu 200l.
Provoz otopné soustavy - teplovodní, protiproudá o teplotním spádu 65/50°C.

LEGENDA ČAR:

přívodní potrubí UT (uhlíková ocel)
zpětné potrubí UT (uhlíková ocel)

V2: Změna vytápění - teplovodní, související úpravy

Investor

CENTRUM 83, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
VÁCLAVKOVA 950, 29301 MLADÁ BOLESLAV

ATELIER

Petr Navrátil
Pod koupalištěm 721, Kosmonosy
email:navratil@prozis.cz,
mobil:+420 604 642 699

dílčí část PD

ONDŘEJ HYHLÍK
Autorizovaný technik ČKAIT 0012992
IČO: 074 44 513

ONDŘEJ HYHLÍK
PROJEKTANT TZB
VZT, VYT, ZTI (plyn, vodovod, kanalizace)
Dolní Krupá 123, 295 01 Dolní Krupá
tel: 776 841 891 www.tzb-hyhlik.cz
E-mail: ondrej.hyhlik@seznam.cz

stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY, PAVILON 5, CENTRUM 83 UL. VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV	**datum:**	01/2024
		stupeň PD:	DPS
objekt:	CENTRUM 83_pavilon č. 5	**číslo zakázky:**	08/2024
		měřítko:	1:50
část:	D1.4.3 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1NP	**číslo výkresu:**	D1.4.3.01
		výtisk číslo:	