



POZNÁMKA:
V prostoru jídelny bude umístěn nový plynový kotel - Kondenzační, v provedení „C,..
Kotel bude řízen pomocí ekvitermní regulace (základní výbava kotle, a v kombinaci prostorového termostatu.
Prostory termostat doporučuji umístit na chodbu - M104. Volitelné příslušenství (GSM modul, či jiné elektronické hlídání / ovládání stavu)
Otopná tělesa - Desková ocelová, se spodním připojením typu VK. Každé těleso bude osazeno termostatickou hlavicí s pojistkou proti zcoizení.

Pod kotlem bude umístěn nepřímotopený zásobník TV. Kotel + Zásobník -> dodán v sadě.
Umístění plynového spotřebiče vyhovuje TPG 704 01.

Nový plynovodní potrubí, bude napojeni na původní, demonsotvané rozvody. Zároveň zde bude umístěné měření spotřeby plynu - G4

LEGENDA ČAR:
domovní plynovod (měď) — + — + — + —

V2: Změna vytápění - teplovodní, související úpravy

Investor				CENTRUM 83, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VÁCLAVKOVA 950, 29301 MLADÁ BOLESLAV					
ATELIER		dílčí část PD				ONDŘEJ HYHLÍK PROJEKTANT TZB			
Petr Navrátil Pod koupalištěm 721, Kosmonosy email:navratil@prozis.cz, mobil:+420 604 642 699		ONDŘEJ HYHLÍK Autorizovaný technik ČKAIT 0012992 IČO: 074 44 513		VZT, VYT, ZTI (plyn, vodovod, kanalizace) Dolní Krupá 123, 295 01 Dolní Krupá tel: 776 841 891 www.tzb-hyhlík.cz E-mail: ondrej.hyhlík@seznam.cz					
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY, PAVILON 5, CENTRUM 83 UL. VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV				datum:		01/2024			
objekt: CENTRUM 83_pavilon č. 5				stupeň PD:		DPS			
část: D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA - PLYNOVOD PŮDORYS 1NP				číslo zakázky:		08/2024			
				měřítko:		1:50			
				číslo výkresu:		výtisk číslo:			
				D1.4.1.05					