


R1




R1

NOVÝ ROZVADĚČ

HL. 150mm

celkem 88 modulů
rozvaděč pro min 140 modulů

SPECIFIKACE							
TYP./ATYP.	TYPOVÝ	VANA MAT.	PLECH	DVEŘE MAT.	PLECH	PROVEDENÍ	NA POVRCH
KRYTÍ z/o	IP40/IP20	ROZMĚR	dle typu	PŘÍVODY	SPODEM	VÝVODY	HOR/SPO
OBSAH							
HL. VYPIN.	2x 80/3	1x podp. sp.	JISTIČ	3x 2C/1	2x 6B/1		3x 16B/1
CHRÁN+JIST	1x 6B/1N/003	7x10B/1N/003	24x 16B/1N/003	1x16C/1N/003	1x20B/3N/003		
STYKAČ							
POJ. ODPIN.	1x 125A/3	SVODIČ PŘ.	3x st. b+c	PŘÍSLUŠ.	štítky	svorky	
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE							
OCHRANA NEŽIV. ČÁSTÍ PŘED NEBEZP. DOTYKEM				AUTOMATICKÝM ODPOJ. OD ZDROJE			
PROUDOVÁ SOUSTAVA				3+PEN, 50Hz, 231/400V, TN-C			
				3+N+PE, 50Hz, 231/400V, TN-S			
PŘECHOD TN-C -> TN-S				V ROZVADĚČI R1			
POZNÁMKY							
předpokládané rozměry skříně 600x1000x240							

HIP		PROJEKTANT SPECIALISTA		<div> SAFARIKOVÁ 277, MLADÁ BOLESLAV</div>		
		Petr Odnoha IČO 620 10 093				
		Viničná 18, 293 01 Mladá Boleslav m>775135151 t>326735391 e>odnoha@prozis.cz				
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD:	Mladá Boleslav	DATUM:	01/2024
INVESTOR:	CENTRUM83, POSKYTOVATEL SOC. SLUŽEB, VÁCLAVKOVA 950, 29301 ML. BOLESLAV				STUPEŇ:	DPS
NÁZEV AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5 CENTRUM 83 UL. VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV		MĚŘITKO:		-
				ZAK. ČÍSLO:		
				FORMÁT:		2A4
OBSAH VÝKRESU:				elektrotechnika		
		SILNOPROUD - SCHEMA ZAPOJENÍ R1		PROFESE:		ČÍSLO VÝKRESU:
				D1.4.4		2