

- 1.01 STÁVAJÍCÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA +SCHODIŠTĚ
1.02 ZADVEŘÍ
1.03 KANCELÁŘ KUCHYŇ
NENÍ TRVALÝM PRACOVÍŠTĚM
1.04 CHODBA
1.05 WC MUŽI
1.06 WC ŽENY + INTEGROVANÉ WC PRO
TELESNĚ POSTIŽENÉHO
1.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST PROVOZU
1.08 SKLAD ŠATNA
1.09 WC+SPRCHA PERSONÁL KUCHYŇ
1.10 ŠATNA PERSONÁL KUCHYŇ
1.11 ŮKLID
1.12 JÍDELNA Č.1 (KAPACITA 16 OSOB)
VÝDEJ JÍDEL
1.13 JÍDELNA Č.2 (KAPACITA 14 OSOB)
ODVOZ SPÍNAVÉHO NADOBÍ
1.14 ZADVEŘÍ + ZÁSOBOVÁNÍ
1.15 KUCHYŇ – VÝDEJ JÍDEL 2x ZAMĚSTNANEC
NENÍ TRVALÝM PRACOVÍŠTĚM
1.16 CHODBA
1.17 MYTÍ NADOBÍ
NENÍ TRVALÝM PRACOVÍŠTĚM

LEGENDA

- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 15W, S PIR, IP55
LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 7W/1H0D, IP20/55
VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ
OVLADAČ SE STÍMIVAČEM, IP20
TL OVLADAČ SE SIGNAL., IP20
TL OVLADAČ BEZPEČNOSTNÍ HŘÍB, IP44
SPÍNAČ Ř 7, IP44
SPÍNAČ 3–FÁZ., IP44
ZÁSUVKA 230V, 10/16A, IP20 – dvojitá
ZÁSUVKA 230V, 10/16A, IP20 – jednoduchá
TL OVLADAČ, IP20
SPÍNAČ Ř 1, IP20
SPÍNAČ Ř 5, IP20
SPÍNAČ Ř 6, IP20
SPÍNAČ Ř 7, IP20
SPÍNAČ 3–FÁZ. /SP. KOMBINACE/, IP20
SPÍNAČ Ř 6, IP44
SPÍNAČ Ř 1, IP44
ZÁSUVKA 230V, 10/16A, IP44 – jednoduchá

LEGENDA SVÍTIDEL – DETAILNĚ VIZ PROTOKOL O VÝPOČTU UM. OSV.			
Index	Název výrobku	Instalovaný příkon	Počet
A	Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm 1 x LED, 26W, 2800lm, Ra80, 4000K	26 W	9
D	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikroprizmatický kryt 1 x LED, 44W, 5900lm, Ra80, 4000K	44 W	3
E	Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový kryt, Ø 370mm 1 x LED, 34W, 3550lm, Ra80, 4000K	34 W	4
H	LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 35W, 4400lm, Ra80, 4000K	35 W	23
I	LED panel, IP65, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 35W, 4100lm, Ra80, 4000K	35 W	3
J	Přisazené LED svítidlo, IP65, opálový PMMA kryt, průměr 300mm 1 x LED, 25W, 3000lm, Ra80, 4000K	25 W	2
N	LED panel, IP65, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 57W, 6300lm, Ra80, 4000K	57 W	6
O	LED panel, IP65, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 49W, 5300lm, Ra80, 4000K	49 W	3

POZNÁMKA

TYP A DIMENZE VODIČŮ – VIZ VÝKRESY SCHEMA
ELEKTRONSTALACE BUDE VEDENA POD OMÍTKOU, VODIČE KE STROPNÍM SVÍTIDLŮM
VEDENY NAD SÁDROKARTONOVÝM PŮDHEDEM, SVÍTIDLA INSTALOVANÁ NA SÁDROKART. PŘÍČKY
/PODHLÉDY / BUDDU V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA HORLAVÝ PODKLAD.
VÝVODY VE VÝDEJNĚ VIZ. PODROBNĚ PD GASTRO.

KOMPLETACE V NÁSTĚNNÝCH PROSTORECH IP20
KOMPLETACE V OSTATNÍCH PROSTORECH IP44
VÝSÍL MONTÁŽE ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ A SPÍNAČŮ NAD PODL. NUTNO KONTROLOVAT S INVESTOREM/STAVEBNÍKEM

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000–5–51+návazné změn+y dodatky
NORMÁLNÍ.
VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ VZHLÉDEM K VLIVU AD3 ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNĚ/NEBEZPEČNĚ

