



Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

IČO: 00473634

zastoupený: Mgr. Petrem Patákem, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba budovy školy SOŠ a SOU Kladno“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 26.02.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

„Dobrý den,

Jakým způsobem bude řešeno vnitřní vedení el. rozvodů v ŽB zdích? Drážky, např. SDK předstěny, či jiným způsobem?“

Odpověď zadavatele:

Pro trasy elektroinstalací jsou navrženy sádkokartonové předstěny (SD06), kde bude vedena většina elektroinstalací. V některých případech, kde to nebude vidět, lze trasy vést v lištách po stěně= za kuchyňskými linkami, v komoře pro bojler. Vedení v železobetonu zadavatel neuvažoval. (relativně subtilní konstrukce, větší náročnost na provádění).

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 nedošlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek v její původní délce.

V Kladně

Mgr. Petr Paták
ředitel příspěvkové organizace