

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Ulice, číslo popisné, PSČ:	Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
IČ:	49534963
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Jiří Hendrich, ředitel Domova Na Zámku, p. o.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
s názvem:
„Vybudování EPS v Domově Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.“

zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 5. 3. 2024

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace s předchozí žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 29. 2. 2024.

Dotaz č. 1 ze dne 29. 2. 2024

pro přehlednost jsou odpovědi k jednotlivým dotazům uvedeny rovnou v textu jinou barvou:

Vážení,

rádi bychom se zdvořile dotázali na podrobnosti ohledně požadovaného systému generálního klíče. V jaké bezpečnostní třídě zadavatel požaduje systém generální ho klíče? - **Ve stejné jako jsou nyní (pro většinu RC1)** Kolik zadavatel požaduje dodat jednotlivých klíčů ke 30 ks dveří, kolik požaduje dodat generálních klíčů – **zadavatel předpokládá, že bude upřesněno při realizaci ke každým dveřím dle potřeb uživatele** a zda požaduje dodání visacího zámku na mříž také v systému generální klíče – **ano**.

Dále bychom se rádi zdvořile zeptali na rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr:

- Dle blokového schématu je zapotřebí 17 kusů bezdrátových kopplerů, ale ve výkresové dokumentaci je zakresleno 19 kusů bezdrátových kopplerů. Ve výkazu výměr zadavatel požaduje nacenit 17 kusů bezdrátových kopplerů. - **Zadavatel jich požaduje celkem 17ks, BS bude opraveno.**

- Dle blokového schématu je zapotřebí 24 kusů multisenzorových hlásičů s integrovanou sirénou, ale ve výkresové dokumentaci je zakresleno 27 kusů multisenzorových hlásičů s integrovanou sirénou. Ve výkazu výměr zadavatel požaduje nacenit 30 kusů multisenzorových hlásičů s integrovanou sirénou. **V BS je 28ks a výkresech je také 28ks (11+9+8). Ve VV je 30ks, protože zadavatel předpokládá, že bude třeba nastavovat optimální hlasitost pro jednotlivé sirény a tím může vzniknou „tišší“ místo, kde by se doplnily. Pokud ne, zůstanou jako náhradní díly.**

- Dle blokového schématu je zapotřebí 146 kusů bezdrátových patic, ale ve výkresové dokumentaci je zakresleno 156 kusů bezdrátových patic. Ve výkazu výměr zadavatel požaduje nacenit 155 kusů bezdrátových patic. - **Rozdíl je dán tím, že až v průběhu realizace DEFINITIVNĚ určí NPÚ, kde přesně dodavatel nesmí „drátovat“. Takže ve VV je „maximální“ rozsah bezdrátové části, ale je možné že někde bude povolen kabel a pak by bezdrátová patice zbyla do ND nebo byla z díla odečtena.**

- Dle blokového schématu a výkresové dokumentace jsou zapotřebí 4 kusy požárních sirén. Ve výkazu výměr zadavatel požaduje nacenit 5 kusů požárních sirén. – **VV je opraven.**

- Dle blokového schématu a výkresové dokumentace jsou zapotřebí 2 kusy LCD tabla. Ve výkazu výměr zadavatel požaduje nacenit 1 kus LCD tabla. - **Ve výkresech i v BS jsou 3ks, ve VV je opraveno.**

- Dle blokového schématu a výkresové dokumentace jsou zapotřebí 3 kusy poplachového koppleru. Ve výkazu výměr zadavatel požaduje nacenit 5 kusů poplachového koppleru. - **Celkem budou 4ks, opraveno v VV, v BS bude opraveno.**

Mohl by tedy zadavatel upřesnit tyto nesrovnalosti mezi PD a VV?

Přílohou tohoto vysvětlení je také opravená příloha č. 3 ZD: OPRAVA 2 Příloha c. 3 ZD - Slepý výkaz výměr. Příloha projektové dokumentace s názvem EPS_ZAMEK_BS-schema EPS bude upravena a zveřejněna před podpisem smlouvy.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje zadávací lhůtu. Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **13. 3. 2024 v 10:00 hodin**.

V Mělníku, dne 5. 3. 2024

Petra Řezníčková – v.r.
kontaktní osoba zadavatele pověřena výkonem zadavatelských činností