

~~D-1 až D-10~~

 B-3 až B-5
A-1 a A-3

B-1 a B-2
A-2

TRASA A
—VO—VO—VO—VO—

TRASA B

— NO — NO — NO — NO — NO —

REZERVA

Trasa VO nadz č.1
Trasa VO nadz č.2

SPRVO

DEMONTOVANÉ STOŽÁRY - BEZDRAŤOVÉ HLÁSIČE (BH) BUDOU PRESUNUTY A ZAPOJENÝ NA NEBLIŽŠÍ NOVÉ STOŽÁRY, VIZ. SITUACE, FUNKČNOSŤ ROZHĽASU MUSÍ BYŤ ZACHOVANÁ A ODKOUŠENÁ!!!

STOŽÁR 8m + OBLOUKOVÝ VÝLOŽNÍK 1,5, CELKOVÁ VÝŠKA 10m

Svitidlo např.: AMPERA EVO 1 / 40 LED / 600 mA / 5308 BL / WW 730 / 75W

STOŽÁRY 0,5m OD OBRUBNÍKU

STOŽAR 8m + OBLOUKOVÝ VÝLOŽNIK 1,5, CELKOVÁ VÝŠKA 10m

Svítlidlo napr: AMPERA EVO 1 / 40 LED / 500 mA / 5303 BL / WW 730 / 62W

STOŽÁRY 0,5m OD OBRUBNÍKU

NOVA TRASA VO

CYKY J 4x16, FeZn 10

NOVÁ TRASA VO

CYKY J 4x16, FeZn 10

STÁVAJÍCÍ TRASA (KABEL) VO Z ULICE MACHAROVA

KABEL DOHLEDAT. PŘÍPADNĚ NASPOJKOVAT. ZAPOJIT DO NOVÉHO STOŽÁRU

NOVÁ TRASA VO CYKY-J 4X16,


VE STOŽÁRU STÁVAJÍCÍM A B-5 NEZAPOJENO,

REZERVA PRO PŘEPOJENÍ TRAS A,B

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ TRASA VO Č.1, Č.2,
DEMONTOVAT,

**PŘEKOP SILNICE + KABELOVÁ CHRÁNIČKA Ø110
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POMOCNÉHO ROZVADĚČE**



			
Zodpovědný projektant	Profilce	Výpracoval	Kontroloval
Jiří Biško	Elektro	Zdeněk Bulíř	Jiří Biško
07		22.05	07
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021, Praha 5			
Fermat			2. A4
Číslo zakázky			23-002-PK
Datum			12/2023
Stupeň			PPS
Číslo kopie			
Měřítko			Číslo výkresu VO 001
SO 431 - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OK TRÍDVOŘSKÁ / TOUVÁNÍ			
III/ 322 Kolín, Trídvořská ulice, Okružní křižovatka			