

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Ulice, číslo popisné, PSČ:	Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
IČ:	49534963
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Jiří Hendrich, ředitel Domova Na Zámku, p. o.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
s názvem:
„Vybudování EPS v Domově Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.“

zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 6. 3. 2024

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace s předchozí žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6. 3. 2024.

Dotaz č. 1 ze dne 6. 3. 2024

Dobrý den!

Prosíme o upřesnění parametrů čerpadla na požární vodu:

- a) zda bude s frekvenčním měničem anebo bez něj
- b) upřesnění parametrů náběhového proudu
- c) zda bude s jednofázovým nebo třífázovým napájením

Odpověď č. 1

Čerpadla jsou STÁVAJÍCÍ, nejsou součástí dodávky. Nově budou pouze zapojená přes UPS viz parametry v TZ-2.11.1.

Stávající vícestupňová samonasávací čerpadla jsou DAB EUROINOX 40/80 a jsou zapojená přes systém řízení DAB.ESC PLUS. Jištěná jsou třífázovým jističem C16.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel neprodlužuje zadávací lhůtu.

V Mělníku, viz datum digit. podpisu

Petra Řezníčková
kontaktní osoba zadavatele pověřena výkonem zadavatelských činností