

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0034/00066001/2024
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 - 12 k veřejné zakázce „II/116 Nižbor - Beroun“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Soupis prací obsahuje v SO-rozpočet 1.úsek poplatky za likvidaci:					
R položka	Poplatky za likvidaci nebezpečných odpadů - asf. recyklát kontaminovaný dehtem (ZAS-T3)	t	2344,00	0,00	0,00
11.	V TS je uvedeno:				
	Návrh řešení opravy:				
	Náplní je obnova živičného krytu silnice II/116, s provedením sanací lokálních poruch konstrukčních vrstev. Součástí stavebních prací je dále zpevnění krajnic z asf. recyklátu a obnova VDZ. Celková délka opravovaných úseků silnice II/116 je 2,885 m.				
	Jedná se o obnovu živičného krytu s provedením lokálních sanací konstrukčních vrstev.				
	V rámci opravy dojde k odfrézování živičného krytu v tl. do 50 mm (s následným odkupem recyklátu zhotovitelem), aplikace spojovacího postřiku sil. emulzí v množství do 0,5 kg/m ² , a položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy modifik. ACo 11+ tl. 50mm, s vyrovnávkou ACo 11+. Množství výše uvedené položky odpovídá množství položky frézování tzv. není tato položka v soupisu prací přebytečná? Sjednotí zadavatel soupis prací a TS?				
Vysvětlení ZD:					
Bylo již upraveno ve vysvětleních ZD č. 4 – 10.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Soupis prací SO – sanace 1.úsek obsahuje položku:					
574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ - TL. 120MM	m3	0,12	0,00	0,00
12.	Dle normy ČSN en 13108-1 ed.2 je maximální tl. pokládky této směsi 60 mm.				
	Druh asfaltové směsi		Tloušťka vrstvy v mm		
	Asfaltový beton podle ČSN EN 13108-1 ed. 2				
	ACO 8	25 až 50			
	ACO 8CH	25 až 40			
	ACO 11	35 až 50			
	ACO 16	45 až 60			
	ACL 16	50 až 70			
	ACL 22	60 až 90			
	ACP 16	50 až 80			
ACP 22	60 až 100				
Upraví zadavatel VV tak aby odpovídala normě uvedené výše?					

Vysvětlení ZD:

Bylo již upraveno ve vysvětleních ZD č. 4 – 10.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval