



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mladá Boleslav  
Dopravní inspektorát  
Štefánikova 1304  
293 01 Mladá Boleslav



PCR01ETRpo140892452

KRPS-145635/ČJ-2022-010706-KOM

Mladá Boleslav 21. července 2022

Počet stran: 1

Přílohy: 1

Pontex, spol. s r. o.  
Bezová 1658/1  
147 00 Praha 4

**Stavba: "II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic"**

Dne 3. 6. 2022 byla přijata žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení na stavbu: „II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“. Žadatelem je společnost Pontex, spol. s r. o. (IČ: 40763439), Bezová 165/1, 147 00 Praha 4. Předloženou projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební řízení z dubna 2022 zpracoval Ing. Jan Bažil, zodpovědný projektant (ČKAIT 0013238).

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery. V rámci stavby dojde nad stávajícími klenbami k vybudování nové konstrukce mostu, která převede silnici II/610 a zároveň zajistí, že klenby nebudou staticky zatíženy dopravou. Další podrobnosti plynou z předložené projektové dokumentace.

K Vaší žádosti o stanovisko pro účely stavebního řízení k výše uvedené stavbě Vám sdělujeme následující:

Policie České republiky Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s uvedenou stavbou podle předložené projektové dokumentace a s vydáním stavebního povolení **s o u h l a s í**, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

**Podmínky:**

1. Požadujeme ke kolaudaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřicím protokolem prokazujícím splnění normy ČSN EN 13201 o osvětlení pozemních komunikací.

Stanovisko platí nejdéle po dobu dvou let.

**Stanovisko je platné pouze společně s podrobnou situací potvrzenou zdejším dopravním inspektorátem.**

Zpracoval:  
komisař por. PhDr. Jaroslav Palaczuk

**komisař npor. Mgr. Tomáš Nermuť**  
vedoucí DI Mladá Boleslav

Tel.: +420 974 877 261

Email: mb.di@pcr.cz

ID DS: 2dtai5u